

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 5 kalem 5 Kalem Elektrik Malzemesi Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Ali GÜLŞEN
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No | MALZEME ADI | Miktarı | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|--------|----------------------------------|---------|--------|--------------|--------------|
| 1 | 3X25+16 ANTİGRON KABLO | 100 | Metre | | |
| 2 | 4X16 MM2 ANTİGRON KABLO | 100 | Metre | | |
| 3 | 25 A NOTR KESMELİ SİGORTA | 5 | Adet | | |
| 4 | T TİPİ TORX ALYAN ANAHTAR TAKIMI | 1 | Takım | | |
| 5 | LOKMA UÇLU TORNAVİDA SETİ | 1 | Adet | | |
| Toplam | | | | | |

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:19.08.2019 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

TEKNİK ŞARTNAME

LOKMA TORNAVİDA ÖLÇÜLERİ 6-7-8-9-10-11-12-13MM 8 PARÇA OLACAKTIR.
LOKMA TORNAVİDA KROM VANADYUM, KROM KAPLI, PP SAPLI
LOKMA TORNAVİDA TS 3793 DIN 3125 SERFİKASI OLMALIDIR

T TIPI TORX ALLEN ANAHTAR KROM VANADYUM, KROM KAPLI, PP SAPLI

T TIPI TORX ALLEN ANAHTAR T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

SİGORTALAR C TİPİ 25 AMPER NÖTR KESMELİ OLACAKTIR.

KESME KAPASİTESİ: 4,500 A TSE,CE VDE, IEC 60 898-1 ISO 9001 KALİTE SERTİFİKASI,ISO 14001 ÇEVRE KORUMA SERTİFİKASI STANDARTLARINA UYGUN OLACAKTIR.
İKİ KONUMLU RAYA MONTAJ KLİPSİ OLACAKTIR.
ÖN PANEL ÜZERİNDE TEKNİK BASKI ALANI ,ERİŞİLEBİLİR TERMİNALLER OLACAKTIR.
ROHS DİREKTİFİ GEREKSİNİMLERİNE UYGUN OLARAK TASARLANMIŞ OLACAKTIR.

KABLOLAR, TSE,CE, VDE SERTİFİKALI ,HALOJEN FREE ÖZELLİKTE OLACAKTIR
KABLOLAR,MAKARAYA SARILI OLACAKTIR.
KABLO ÜZERİNDE METRAJLAR YAZACAK OLUP, KABLOLAR 100 ER METRELİK OLACAKTIR.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

Fevzi GÜL

Elektrik Teknikeri
