

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Su Klorlama Cihazı Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Yağmur ÖZGÜLEÇ
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	OTOMATİK SU KLORLAMA CİHAZI	1	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:19.08.2019 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanahs6.satinalma@sağlik.gov.tr

KLOR DOZAJLAMA ÜNİTESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Sudaki klor miktarını ölçerek klor dozajını ayarlayabilmelidir
- 2-Pompanın basıncı en az 10 bar olmalıdır
- 3-Pompa saatte 5 litre kloru basabilecek kapasitede olmalıdır
- 4-pompa dijital ekranlı olmalı ve menüsünden klor set değeri ayarlanabilir olmalıdır
- 5-ORP ve seviye kontrollü olmalıdır
- 6-Set edilen bakiye klor miktarını ölçerek klor dozajını durdurabilmelidir
- 7-Dozaj pompası ve kontrol panosunda ölçüm için elektrod(prob)ve elektrod kabı bulunmalıdır
- 8-Elektrik ağında 220 v olarak çalışabilmelidir
- 9-Sistemin yerine montajı,nakliyesi,devreye alınması ve firmaya ait olup sistemin kullanım eğitimi verilecektir.sistem çalışır durumda teslim edilecektir.
- 10-Cihaz 2 yıl garantili olacaktır.
- 11-Cihaz ISO ve CE belgeli olmalıdır
- 12-Menüsü Türkçe veya İngilizce olmalıdır
- 13-Sistem güvenlik amaçlı şifreli ve lcd ekranlı olmalıdır
- 14-Sistem üzerinde serbest klor değeri PPM cinsinden sürekli olarak ekranda izlenebilmelidir

Ferid BOSTANER
Ferdin BOSTANER
Teknisyen



SEYHAN DEVLET HASTANESİ
TUNCAY ÜN
Baş Teknisyen

