

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 8 kalem 8 Kalem Klima Filtresi Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Yağmur ÖZGÜLEÇ
Sağ. Tek.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	COARSE KASET FİLTRE G4 SINIF SENTETİK ELYAF 287 MM X 592 MM X 42 MM	120	Adet		
2	COARSE KASET FİLTRE G4 SINIF SENTETİK ELYAF 285 MM X 592 MM X 42 MM	130	Adet		
3	COARSE KASET FİLTRE G4 SINIF SENTETİK ELYAF 285 MM X 295 MM X 42 MM	120	Adet		
4	COARSE KASET FİLTRE G4 SINIF SENTETİK ELYAF 282 MM X 592 MM X 42 MM	130	Adet		
5	COARSE KASET FİLTRE G4 SINIF SENTETİK ELYAF 287 MM X 297 MM X 42 MM	130	Adet		
6	FINE TORBA FİLTRE F9 SINIF SENTETİK ELYAF 5 CEPLİ 592 MM X 592 MM X 287 MM	110	Adet		
7	COARSE TORBA FİLTRE G4 SINIF SENTETİK ELYAF 6 CEPLİ 592 MM X 592 MM X 360 MM	110	Adet		
8	FINE TORBA FİLTRE F7 SINIF SENTETİK ELYAF 3 CEPLİ 592 MM X 592 MM X 300 MM	100	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:18.09.2019 15:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

TORBA VE KASET FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

TORBA FİLTRE:F7 SINIFI EN 779 STANDARTLARINDA ÜÇ TABAKALI ÜSTÜN KALİTELİ SENTETİK FİLTRE MALZEMESİNDEN ÜRETİLMİŞ OLMALI FİLTRE MALZEMESİNİN PATLAMAYA VE SIZDIRMAYA KARŞI DAYANIKLI OLMASI İÇİN SONİK KAYNAK KULLANILMIŞ OLMALI FİLTRE CEPLERİ TÜM YÜZEY ALANINDAN MAKSİMUM VERİM ELDE ETMEK AMACIYLA SENTETİK ELYAF AYIRAÇLAR KULLANILARK KÜÇÜK CEPLER HALİNDE DİKİLMİŞ PALASTİK ÇERÇEVELİ VE EUROVENT SERTİFİKALI CEP SAYISI ÖLÇÜYE GÖRE STANDART OLMALIDIR.

KASET FİLTRE:KASET FİLTRELER:G4 SINIFI EN 779 STANDARTLARINDA PASLANMAZ GALVANİZ SAC ÇERÇEVELİ, SENTETİK FİLTRE MALZEMESİ KAFES TEL İLE DESTEKLENEREK ÇERÇEVE İÇERİSİNE YERLEŞTİRİLMİŞ, DÜŞÜK BASINÇ KAYBI VE YÜKSEK TOZ TUTMA KAPASİTESİ İÇİN SENTETİK FİLTRE MALZEMESİ PİLELENEREK ZİG ZAG ŞEKLİNDE ÇERÇEVE İÇERİSİNE YERLEŞTİRİLMİŞ OLMALIDIR.

M.Harun ALPAY
Sihhi tesisat



Zafer DAVARCI
BİO.MED.TEKNİSYENİ



Tayfun DAMAKSIZ
BİO.MED.TEKNİSYENİ



Yakup BELER
TEKNİK BİR.SORUMLUSU

