

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 11 kalem Havalandırma Sistemi Malzemesi Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ RADYAL FAN	1	Adet		
2	ÇAP 550MM SPİRO KENETLİ YUVARLAK HAVA KANALI	12	Metre		
3	ÇAP 550MM 90DERECE DİRSEK GALVANİZ SACDAN	3	Adet		
4	700*700MM KAREDEN 550MM ÇAPA REDİKSİYON GALVANİZ SACDAN	1	Adet		
5	550MM*950MM DİKDÖRTGENDEN 550MM ÇAPA REDİKSİYON 50CM UZUNLUK GALVANİZ SACDAN İMAL	2	Adet		
6	ÇAP 552MM MAŞON GALVANİZ SACDAN İMAL	6	Adet		
7	HAVA KANALI ASKI KELEPÇESİ550MM ÇAP	10	Adet		
8	12 LİK TİJ	15	Metre		
9	12LİK PUL	40	Adet		
10	12 LİK SOMUN	30	Adet		
11	12 LİK FİŞEK DÜBEL ÇELİK ÇAKMA TİP	20	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:16.10.2019 15:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

TEKNİK ŞARTNAME

DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ RADYAL FAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-FAN DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ 6500 METREKÜP KAPASİTELİ OLACAK, EMİŞ VE ATIŞ AĞZI KENDİNDEN FLANŞLI OLACAKTIR.

2-GÖVDE GALVANİZ ÇELİK MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR.

3-FAN GERİYE EĞİK SEYREK KANATLI, DİREKT AKUPLE MOTORLU VE DIŞTAN ROTORLU OLACAKTIR.

4-MOTOR KORUMA SINIFI IP 44 BAĞLANTI KUTUSU KORUMA SINIFI IP 67 OLACAKTIR.

5-FAN VE MOTOR BAKIMI İÇİN AÇILABİLİR SERVİS KAPAĞI BULUNMALIDIR.

6-CİHAZ HIZ SÜRÜCÜ İLE ÇALIŞMAYA UYGUN ÖZELLİKTE OLACAK VE UYGUN HIZ SÜRÜCÜ ANAHTARI İLE BİRLİKTE VERİLECEKTİR.

HAVA KANALLARI

1-HAVA KANALI TÜM MALZEMELER 0.6 MM GALVANİZ SACDAN İMAL EDİLECEKTİR.

2-TÜM HAVA KANALLARI GALVANİZ SACDAN SPIRO KENETLİ OLARAK ÜRETİLECEK VE BOYALI OLACAKTIR.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Mustafa DEMİRCİ
Klima Atölyesi Sorumlusu