

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem Kapı Ve Pencere Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Hasan ASLAN  
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	PANEL KAPI VE KASASI	1	Adet		
2	SÜRGÜLÜ CAM	1	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:30.10.2019 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

FİRMA-KAŞE  
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e\_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

## Sürgülü Cam

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Marsa yerleşkesi ACİL servis sekreter işlemleri için var olan lamine camın sökülerek sürgülü cam imalatı yapılacaktır.
2. Mevcutta bulunan alüminyum ile aynı renk ve ölçüde akide atılarak sürgülü camın rahat hareket etmesi ve güvenli çalışması sağlanacaktır.
3. Cam kırılmaz lamine olacaktır.
4. Sürgülü cam istenildiğinde kitlenebilecektir.
5. Sürgülü cam evrak alış verişine ne insanlarla iletişime uygun dizayn edilecektir.
6. İşçilik En az 6 ay garantili olacaktır.
7. 3 iş günü içerisinde teslim edilecektir.

Mustafa YAYLAGÜLÜ  
Elektrik Tekn

Mehmet Akif KÖKSAL  
Sorumlu tekn

## TEKNİK ŞARTNAME

---

1. Kapı kasası ytong duvarımıza uygun ölçüde olacaktır.
2. Kapının kasadan kasaya net açıklık ölçüsü 120 cm olacaktır.
3. Kapı paneli kasaya 4 menteşe ile monte edilecektir.
4. Kapı ve kasası inci beyazı rengine boyanacaktır.
5. Montajı yüklenici firmaya aittir.
6. Kapı paneli iç oda kilidi takılacaktır.
7. Kapı kolu ve kilidi TSE'li olacaktır.
8. Kapı kolu krom renk olacaktır.

Mehmet Akif KÖKSAL

Teknik birim sorumlusu

