T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Yangın Söndürme Cihazı 6 Kg işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Şule CEREN
Tıbbi Sekreter

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI 6 KG	30	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:01.11.2019 16:00:00

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınfan karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler degerlendirilmeyecek, degerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler degerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirteçektir.
10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakalrın idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA
Tlf:03222259329 Dahili: Fax: e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARINDA TEKNİK ŞARTNAMESİ

İLGİ : Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu Finans Hizmetleri Başkanlığının 29.11.2012 gün ve B.10.1.TKH.0.28.00.00/604.02.2381 Sayılı Yazıları doğrultusunda hazırlanmıştır.

Hastanemizde dolumu - bakımı yapılacak Yangın Söndürme Cihazları için ;

1. Yangın Söndürme Cihazlarının tetiklerinin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının **"Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) nin 6.1.2 maddesine uygun emniyet ventilli tetik olmalıdır.**

2. Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Cihazları ; Yangın Söndürmede kullanılacak kuru kimyasal tozun yapısı **4 yıl** dayanıklı, ABC tipi yangınlara karşı etkin söndürme yapan **%90 monoamonyumfosfat** (MAP) tür ve cinste olmalı, **TS EN-615** standart hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmiş olmalı ve belgesini teklifi ekinde sunmalıdır.

3. Tetik tertibatı paslanmaz, elektriği iletmeyen ve kimyasal reaksiyonlardan olumsuz yönde etkilenmeyen bir maddeden düzgün, kusursuz olarak imal edilmiş, cihazların hortumu bandajlı, sıyrılmayacak ve tazyik altında çıkmayacak biçimde tetik ve gövdeye pres bilezikle bağlanmış (standartta belirtilen özellikli)ve 20-25 atmosfer basınca dayanıklı olmalıdır. Boşaltma zamanı 14 saniye, mesafesi 3-4 metre olmalıdır.

4. Taşınabilir yangın söndürme cihazları **4 yıllık kullanım garantisi** ile doldurulmalıdır. Firma dört yıllık garanti taahhütnamesi vermelidir.

5. Bütün taşınabilir YSC cihazlarına "Binaların Yangından Korunmasına Dair Yönetmelik" de belirtilen standartlar doğrultusunda **yılda 1 kez** genel periyodik kontroller yapılacak ve kontrolün yapıldığı cihaz üzerinde tarih etiketi olacaktır. Periyodik bakımlar ücretsiz olarak yapılacaktır. Dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılır.

6. Cihazlar dolum için firmaya gönderildiğinde yapılacak dolumlarda idarece tespit edilecek bir gözetmen bulundurulabilecektir. Doldurululacak toz gözetmen eşliğinde açılmalıdır.

7. Garanti süresi içerisinde mührü koparılmamış, kullanılmamış olduğu halde göstergesi (manometresi) düşük olan cihazlar (Çalışma Basıncı 18 BAR) firma tarafından bedelsiz olarak doldurulmalıdır.

8. Bakım ve dolumlarını yapacak firma acil durumlarda ulaşılabilir, arandığında hemen dönüş yapabilmeli, çağrıldığında ve 1-2 saat içerisinde gelebilmelidir.

9. Yangın söndürme cihazları firma tarafından yerlerine dağıtılacaktır.YSC 'lerden asılı olmayanlar yerden 90 cm yüksekliğinde asılacaktır. Asılma aparatları ve asma işlemi satın alınan firmaya aittir.

10. Fiyat teklifinde bulunacak firmalar test, dolum ve hizmetlerini **TS 862 – EN 3** standardı ile ilgili tebliğ esaslarına göre yapacaklarına dair ilgili Bakanlıktan alınmış belgeleri ve ilgili mevzuata göre sahip olması gereken diğer belgeleri ibraz etmelidir.

11. YSC' lerin periyodik kontrolleri ve bakımı **TS ISO 11602-2** standardına göre yapılır. Yetkili Firmanın Sanayi ve Ticaret Bakanlığının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir.

12. Yılda bir kez yapılacak yangın tatbikatlarına Firma olarak katılmalıdır.

13. Dolumdan sonraki herhangi bir kullanma esnasında cihazlarda meydana gelebilecek arıza ve aksaklıklar ile cihazın kullanılamaması durumunda (dolum materyali ile ilgili) firma sorumlu olacaktır.

14. Cihazların üzerinde garanti belgesi, kontrol ve dolum tarihleri, kullanma kılavuzu, boş ağırlığı ve toplam ağırlığı gösterir etiketler yapıştırılacaktır. Tüplerin teslimi sırasında rasgele seçilmiş tüpler içinde test yapılacak olup boşalan tüplerin yeniden dolumundan firma sorumlu olacaktır.

15. Teknik şartnamede belirtilmeyen hususlarda CE şartları aranacaktır.

Fevzi GÜL
İş Güvenliği Uzmanı