

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem Radyal Fan Ve Galveniz Sac Redüksiyon Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

SEYHAN DEVLET HASTANESİ  
AH GÜLSEN  
Memur

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ RADYAL FAN 6000M3	1	Adet		
2	350MM ÇAPTAN 800MM*500MM DİKDÖRTGENE GALVANİZ SACDAN REDİKSİYON	2	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:06.11.2019 15:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

FİRMA-KAŞE  
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e\_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

## DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ RADYAL FAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-FAN GERİYE EĞİK SEYREK KANATLI, DİREKT AKUPLE DIŞTAN MOTORLU 120 DERECE ISIYA DAYANIKLI VE SÜREKLİ ÇALIŞABİLİR ÖZELLİKTE OLACAKTIR.

2-GÖVDE GALVANİZ ÇELİK MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ 6000 METREKÜP/SAAT KAPASİTELİ 250 PA BASINCI SAĞLIYOR OLACAKTIR..

3-FAN DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ OLACAK, EMİŞ VE ATIŞ AĞZI KENDİNDEN FLANŞLI OLACAKTIR.

4-MOTOR KORUMA SINIFI IP 44 BAĞLANTI KUTUSU KORUMA SINIFI IP 67 OLACAKTIR.

5-FAN VE MOTOR BAKIMI İÇİN AÇILABİLİR SERVİS KAPAĞI BULUNMALIDIR.

## HAVA KANALI REDİKSİYON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-REDİKSİYON 350MM ÇAP YUVARLAKTAN 800MM\*500MM DİKDÖRTGEN'E OLACAK VE MİNİMUM 0,6MM KALINLIKTA GALVANİZ SACDAN İMAL EDİLECEK VE BOYALI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR

SEYHAN DEVLET HASTANESİ  
Mustafa DEMİRCİ  
Klima Atölyesi Sorumlusu

SEYHAN DEVLET HASTANESİ  
Dincay UN  
Baş Teknisyen