

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem Yangın Söndürme Sistemi Yedek Parça Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Ali GÜLŞEN
Memur

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	FM 200 YANGIN KONTROL PANELİ	29	Adet		
2	YANGIN MODÜLÜ ML 1362	29	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:15.11.2019 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1. Yangın paneli FM 200 sisteminde çalıştırılacak olup, EN 12094-1 standartlarına uygun olacaktır.
2. 4 adet süpervize algılama bölgesi, 1 söndürme çıkışı olacaktır.
3. Santral önyüzünde bulunan LCD ekran ve LED göstergeler ile santralin çalışma durumunun detaylı bir şekilde izlenebilme özelliği olacaktır.
4. İstenilen bölgelerin söndürme bölgesi olarak atanabilme özelliği olacaktır.
5. Ayarlanabilir birinci seviye siren gecikmeleri özelliği olacaktır.
6. Algılama bölgelerine gecikme atanabilmesi özelliği olacaktır.
7. Algılama bölgelerinin devre dışı bırakılabilmesi, test edilebilmesi, 1. ve 2. Seviye röle çıkışı, söndürme çıkışı ve söndürmeyi iptal etme butonunun devre dışı bırakılabilmesi
8. Ayarlanabilir gecikme ve söndürme süreleri özelliği olacaktır.
9. Kilitlenmesiz bölge seçeneği özelliği olacaktır.
10. Süpervize giriş ve çıkışlar özelliği olacaktır.
11. Söndürmenin başlamasına kadar geri sayım saati özelliği olacaktır.
12. Söndürme modunun söndürme durum anahtarı girişiyle uzaktan değiştirilebilmesi özelliği olacaktır.
13. Söndürmenin otomatik ve manuel veya sadece manuel olarak ayarlanabilmesi olacaktır.
14. Yangın ve hata için kuru kontak sinyal çıkışı özelliği olacaktır.
15. Çıkışların enerjili veya kuru kontak çalışması seçeneği özelliği olacaktır.
16. Santrale opsiyonel olarak 8 girişli, 8 çıkışlı genişleme modülünün (I/O) ilave edilebilmesi özelliği olacaktır.
17. Opsiyonel olarak kullanılabilen söndürme durum göstergesi ünitesi ile santralin üzerinde bulunan gösterge ve kontrollerin, santralin bulunduğu mahalden daha uzak bir bölgeye taşınabilmesi özelliği olacaktır.
18. Bilgisayar yazılımıyla genişleme modülüne ait giriş ve çıkışların programlanabilmesi ve birçok özellik atanabilmesi SDD-145 Rev.No:3 ML-322 Satış Destek Dokümanı S/P 2/7 özelliği olacaktır.
19. Gerçek zaman saati özelliği olacaktır.
20. 1000 olaya kadar olay kayıtlarının hafızada tutulması özelliği olacaktır.
21. Olay kayıtlarının bilgisayar yazılımı ile RS-232 portu üzerinden görüntülenebilmesi ve çıktı alınabilmesi özelliği olacaktır.
22. Panel içerisinde 12 volt 7Ah akü olacaktır.
23. Kontak izleme modülü ML 1362 olacaktır.
24. Yangın kontrol panelleri FM200 söndürme sistemi için olacak olup, sistem mevcut ana yangın sistemi olan mavili yangın sistemine, yangın algılama sistemi üzerinden bağlanacak olup, fm 200 sisteminde herhangi bir arıza olduğunda ana panelden izlenebilecektir.
25. FM200 sistemi ve ana yangın sistemi çalışır durumda teslim edilecektir.
26. Mevcut fm 200 panelindeki butonlar, sirenler kullanılacaktır.
27. Eksik olanlar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
28. Tüm kablolama, kablo kanalı işleri, sisteme tanıtma işleri yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
29. Yüklenici firma işin yapımı esnasında iş güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri alacaktır.
30. Yüklenici firma mavili marka yangın sisteminin yetkili servisi olacak TSE hizmet yeterlilik belgesi olacak teknik personel yangın eğitim personeli olacaktır .
31. Yüklenici firma teklif ile bereaber istenilen belgeleri getirecektir .