

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Yangın Algılama Sisemi Güç Kartı Alımı işi satın alınacaktır. İlgilediğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Yağmur ÖZGÜLEÇ ALTINAY
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ GÜÇ KARTI	2	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:25.12.2019 15:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1.

1.İçerdiği parçalar Tip Mkt. Parçalar UPS 2416 A 1 Evrensel Güç Kaynağı 24 V/5 A olacaktır.

2.Teknik Spesifikasyonlar Elektriksel Giriş gerilimi 100 V AC ... 240 V AC Giriş frekans aralığı 50 Hz ... 60 Hz Verimlilik > %85 Yedekleme süresi > 16 ms, 115 V AC Çıkış gerilimi 26 V DC ... 29 V DC (sıcaklığa bağlı) Nominal 26.8 V DC, 40°C'de Maks. çıkış akımı 6 A Maks. güç 160 W (sabit) olacaktır.

3.Mekanik Soğutma Fansız havalandırma Muhafaza malzemesi Alüminyum, anotlu Muhafaza rengi Mat siyah Boyutlar Yaklaşık 200 x 100 x 40 mm (7,9 x 3,9 x 1,6 inç) Ağırlık Yaklaşık 780 g (27,5 ons) Ortam koşulları İzin verilen çalışma sıcaklığı -5 C° ... 50 C° (23 F° ... 122 F°) İzin verilen saklama sıcaklığı -20 °C ... 60 °C (-4 °F ... 140°F) İzin verilen bağıl nem %95, yoğunlaşmasız olacaktır.

4.Sipariş Bilgileri UPS 2416 A Evrensel Güç Kaynağı kontrol panelinin tamamına enerji sağlayan tak-çalıştır güç kaynağı. UPS 2416 A Donanım Aksesuarları CPB 0000 A Kablo BCM/UPS BCM-0000-B Akü Kontrol Modülünü UPS Güç Kaynağına bağlamak için kullanılır, kablo uzunluğu 150 cm CPB olacaktır.

5.Yüklenici montaj ve demontajı yapacaktır.

6.Sistemi çalışır durumda teslim edecektir.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Fevzi GÜL
Elektrik Teknikeri