

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Pis Su Çukuru 3 Kw Pompa Alınması işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Ahmet ÖRS  
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	PİS SU ÇUKUR POMPASI 3KW LİK	1	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:30.12.2019 15:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.  
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

FİRMA-KAŞE  
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e\_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

## 3 KW PİS SU ÇUKUR POMPASI ŞARTNAMESİ

- 1-POMPA 3 KW 4 HP GÜCÜNDE POMPA OLMALIDIR.
- 2-POMP GÖVDESİ DÖKÜM MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR
- 3-POMPA AYAĞI AISI 304 PASLANMAZ MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.
- 4-POMPA FANI PASLANMAZ MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.
- 5-PARTİKÜL AKTARIM ÇAPI 70 MM OLMALIDIR.
- 6-POMPADA TERMİK KORUMA OLMALIDIR.
- 7-ŞAMANDRASI SIVI SEVİYE ELEKTROTLU VE ROLESİ OLMALIDIR.
- 8-380 W İLE ÇALIŞIR OLMALIDIR VE ELEKTRİK PANOSU OLMALIDIR.
- 9-POMPA 2 YIL GARANTİLİ OLACAKTIR.
- 10-POMPANIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ AĞIZ ÇAPI 3" OLACAKTIR.
- 11-POMPANIN TESİSAT BAĞLANTISI 3" GALVENİZ BORU İLE ÇEKİLECEK OLUP TESİSAT ÜZERİNDE ÇEKVALF BULUNACAKTIR.
- 12.YÜKLENİCİ FİRMA POMPANIN KURULUMUNU YAPACAK OLUP, EKSTRA ÇIKABİLECEK MALZEMELER YÜKLENİCİYE AİT OLACAKTIR.
- 13.POMPANIN KURULUMU SIRASINDAKİ TÜM MONTAJ,DEMONTAJ,NAKLİYE,MOLOZ VS.İŞLEMLER YÜKLENİCİYE AİT OLACAKTIR.
- 13.YÜKLENİCİ FİRMA ,POMPANIN KURULUMU SIRASINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ TÜM TEDBİRLERİ ALACAKTIR.
- 14.YÜKLENİCİ FİRMA, MEVCUT PİS SU ÇUKUR POMPASINI ELEKTRİK PANOSUYLA BERABER MONTE EDECEKTİR.
- 15.ELEKTRİK PANOSUNA KADAR KABLO VE KABLOLAMA İŞİNİ DE YÜKLENİCİ FİRMA YAPACAKTIR.
- 16.YÜKLENİCİ FİRMA TEK POMPA, TEK POMPA PANOSU,KABLO, KABLO KANALI MALZEMELERİNİN TAMAMININ MONTAJINI YAPACAKTIR.

Ferdi BOSTANER  
Teknisyen  
