

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Karaisali Devlet Hastanesinde Mevcut Bulunan Jeneratörün 3 Aylık Peryodik Bakım Onarımının Yapılması işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	JENERATÖR BAKIM VE ONARIM SÖZLEŞMESİ (KARAIŞALI)	3	Bakım		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:08.01.2020 15:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.  
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

FİRMA-KAŞE  
İMZA

## JENERATÖR YILLIK TEKNİK BAKIM ONARIM ŞARTNAMESİ

Elektrojen grupların bakımının yapılması ve arızaların giderilmesi PERİYODİK BAKIM ÇİZELGESİ'NDE belirtildiği şekilde yapılacaktır:

1. Bakımlar, Ayda bir defa yapılacaktır. Bakım sözleşmesi yıllık olacaktır.
2. Bakım ve arızanın giderilmesi sırasında firma tarafından verilen tüm hasar ve zararlardan da firma sorumlu olacaktır.
3. Bakım bittikten sonra yapılan işlemler "Periyodik Kontrol Formu"na işlenecek, bakım neticesinde yetkililerce karşılıklı olarak imzalanacak ve firma "Periyodik Kontrol Formu"nun bir kopyası hastane teknik personeline verilecektir.
4. Firma bakım ve onarım sırasında her türlü önlemi almak ve aldirtmak zorundadır.
5. Periyodik bakım esnasında elektrojen grupların genel temizliği, gerek görüldüğünde ya da 150 saatlik çalışma veya yılda bir (hangi süre önce dolarsa); motor yağı, yağ filtresi, mazot filtresi, hava filtresi, antifriz değişecek. Alternatör güç ve kumanda kabloları ile göstergeleri gözden geçirilecek, grup otomatik-manüel, boşta-yükte test edilerek hizmete hazır hale getirilerek teslim edilecektir.
6. Firma jeneratörlerin motorlarında üretici firmanın önerdiği yağ ve filtreleri kullanmak zorundadır.
7. Firma, hastane tarafından yapılacak yazılı, faks ve telefon ile arıza bildiriminden sonra, arızanın mahiyetini de dikkate almak suretiyle yeterli araç gereç ve işin uzmanı firmanın teknik personeli ile en kısa süre içinde arızaya müdahale edecektir.
8. Firma, arıza ihbarına müteakip en fazla 1 saat içerisinde arızaya müdahale edecektir.
9. Firma 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verecektir.
10. Firma bakım sırasında kullanılacak sarf(yağ, yağ filtresi, hava filtresi, yakıt filtresi, antifriz,bez..) malzemelerin temininden sorumludur. Bakım sırasında kullanılacak tüm sarf malzemeleri bakımçı firmaya ait olup, yılda bir yapılacak olan yıkama esnasında kullanılacak hortum, yıkama aparatları vs. yüklenici firma tarafından bedelsiz olarak değiştirilecektir, jeneratörlerde değiştirilecek tüm malzemeler teknik personelin onayına müteakip değiştirilecektir.
11. Firma çok büyük arızalar dışında(dizel motorun ve alternatörün sökülmesi gereken durumlar) tüm parçaları bulundurmak ve arızaya müdahaleyi müteakip en geç 1 saat içerisinde malzemeyi tedarik edip jeneratörü hazır hale getirmek zorundadır.
12. Firma bünyesinde elektrik, bobinaj ve dizel motorla ilgili teknik personel bulundurmalı ve bunu belgelendirmelidir.
13. Mevcut jeneratörlerin markasına (AKSA-İŞBİR-TARMOTARIM) ait, yüklenici firmada en az birinin yetki belgesi olmalıdır.
14. Firma elektrojen grubuyla ilgili aşağıdaki belgelere sahip olmalıdır.  
Sanayi Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi  
Sanayi Bakanlığı Yetkili servis belgesi  
TSEK Uygunluk Belgesi  
ISO9000-9001 - ISO14001
15. Yüklenici firma, arıza, bakım, onarım sırasında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri alacaktır.

**Zafer DAVARCI**  
Teknisyen

**Yakup BELER**  
Teknik Birim Sorumlusu