

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 6 kalem 6 Kalem Panel Radyatör Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Yağmur ÖZGÜLEÇ
Sağ. Tek.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	PANEL RADYATÖR 80X100 CM	30	Adet		
2	PANEL RADYATÖR 80X120 CM	15	Adet		
3	PANEL RADYATÖR (DİKEY TİP) 64X100 CM	5	Adet		
4	PANEL RADYATÖR 80X70 CM	5	Adet		
5	PANEL RADYATÖR 180X40 CM	10	Adet		
6	RADYATÖR VANASI	200	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:7.02.2020 15:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlar da oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

TEKNİK ŞARTNAME

Panel Radyatör Şartnamesi

Rapor NO:15

Panel Radyatör Şartnamesi

1. Test basıncı 13 bardan az olmamalıdır.
2. Maksimum çalışma basıncı 10 bar olmalıdır.
3. Maksimum su çalışma sıcaklığı:110 °C den az olmamalıdır.
4. 33,3 mm hatveli su kanalları olmalıdır.
5. Pratik montaj kolaylığı olmalı ve montaj için gerekli aparatlar dahil olmalıdır.
6. Termostatik vana kullanmaya uygun olmalıdır.
7. Çift taraflı kullanım kolaylığı olacaktır.
8. Purjör, kör tapa, vida ve dübelden oluşan aksesuarlar poşet içerisinde verilecektir.
9. Düşük sıcaklıklarda yüksek verimlilik esasına göre çalışacaktır.
10. Korozyona karşı yüksek dirençli olmalıdır.



[Handwritten signature]

Panel Radyatör Vanası Şartnamesi

1. Tse belgeli olacaktır.
2. TSE EN 215 e uygun olacaktır.
3. Bilinen bir marka olacaktır.
4. Düz vana olacaktır.
5. Numune teslim edilecek uygunluk alındıkta sonra teslimat yapılacaktır.

M.Akif KÖKSAL
Başteknisyen

