

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem Hastanemiz Esi Bina Kompanzasyon Sisteminde Kullanılmak Üzere 2 Kalem Kondansatör Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Ahmet ÖRS
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KONDANSATÖR (25 KVAR TRİFAZE)	10	Adet		
2	KONDANSATÖR (50 KVAR TRİFAZE)	10	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:18.02.2020 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

KONDANSATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

50 KVAR 440 volt 50 hz olacaktır.25 KVAR 400 voltluk olacaktır.

- Silindirik tipte, topraklama vidası dahil alüminyum gövdeli olmalıdır.
- Dielektrik malzeme polipropilen film olmalıdır.
- Gaz emprenyeli, kuru tipte olmalıdır.
- Eksenel sarım teknolojisi ile sarılmalıdır.
- Seramik deşarj direnci kondansatör ile birlikte verilmelidir.
- Mekanik güvenlik olarak, aşırı basınç koruması mevcut olmalıdır.
- Üç faz, üçgen bağlantılı olmalıdır.
- Kendi kendini onarabilme özelliğine sahip olmalıdır.
- Doğal hava soğutmalı (veya zorlamalı hava soğutmalı) olmalıdır.
- Bakım gerektirmeyen, yanıcı ve PCB maddeler içermeyen, çevre dostu olmalıdır.
- Terminalleri dokunmaya karşı korumalı SIGUT klemensli olmalıdır.
- Kapasite toleransı : -5/+10%
- Aşırı Akım Dayanımı : en az 1,3 x I_r (A)
- Kullanım ömrü : en az 115 000 saat (IEC 831'e göre)

IEC 831-1/2, EN 60831-1/2, UL 810-5 standartlarına uygun olmalıdır.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Fevzi GÜL
Elektrik Teknikeri