

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Masa Mikrofonu Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Hasan ASLAN
Sağ. Tek.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	MASA MİKROFONU	1	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:24.02.2020 15:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlar da oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

ANONS MİKROFONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

Giriş Mic 600, 10mv, Dengesiz Line: 10k, 775mv, Dengesiz Olmalıdır.
Frekans Tepkisi Mic 100hz ~ 15khz; Line: 30hz ~ 18khz Olmalıdır.
S / N Oranı Mic Girişi 60db Line Girişi: 80db Olmalıdır.
Kontroller Melodi, ses Kontrolleri, 300 Kanal Seçici, Zil Düğmesi, Güç Düğmesi Olmalıdır.
Göstergeler Güç Ledi Ve 10 Çağrı Kanalı Led'i Olmalıdır.
Güç Kaynağı Dc 24 V Olmalıdır.
Güç Tüketimi 10 Watt Olmalıdır.
İletişim Protokolü Rs422 Olmalıdır.
İletişim Girişi Rj45 Olmalıdır.
İletişim Hizi 4800 Bps Olmalıdır.
Çerçevesi Siyah Çelik Levha Olmalıdır.
İşlem Numarasi Giriş Tuşları Ve Led Ekran Olmalıdır.
300 Bölgeye Kadar 30 Çağrı Seçici Yönetme Kapasitesi Olmalıdır.
Mikrofon Ses Kontrolü İle Olmalıdır.
RCA Hat Girişi Ve Çıkışı Olmalıdır.
Dahili Zil Ve Zil Sesi Kontrolü Olmalıdır.
Maksimum 16 Mikrofon Seri Bağlantıda Rj45 Portu İle Birlikte Çalışır Olmalıdır.
Anons Mikrofonu Sisteme Takilip Çalışır Halde Teslim Edilecektir.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Fevzi GÜL
Elektrik Teknikeri