

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 4 kalem Yangın Sistemi Yedek Parçaları işi satın alınacaktır. İlgilediğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Hasan ASLAN
Sag. Tek.

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No | MALZEME ADI | Miktarı | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|--------|--------------------------------------|---------|--------|--------------|--------------|
| 1 | 3X50+25mm ² NYK KABLO | 180 | Metre | | |
| 2 | TERMİK MANYETİK ŞARTEL (160A 50Ka) | 2 | Adet | | |
| 3 | TOPRAKLAMA KAZIĞI | 2 | Adet | | |
| 4 | 50mm ² TOPRAKLAMA KABLOSU | 20 | Metre | | |
| Toplam | | | | | |

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:24.02.2020 15:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlar da oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

3*50+25 mm2 Kablo Teknik Şartnamesi

1. Kablo Bakır malzemeden imal edilmiş olacaktır.
2. Kablo 3 x 50 mm2 iletken ve 25 mm2 topraklama iletkeninden oluşacaktır.
3. Yanmaz malzemeli olacaktır.
4. Kablonun dış gövresinin rengi; yangın söndürme sistemine bağlanacağı için turuncu renkte olacaktır.
5. N2XH FE 180 standartlarında olacaktır.
6. TSE ve Ce Belgesi olacaktır.
7. Kablo Marsa yerleşkesi muayene kabul biriminde muayene edilecek ve Önce Meydan yerleşkesi ne dönecek sonra kalan kablo marsa yerleşkesine teslim edilecektir.

Termik Manyetik Şalter Teknik Şartnamesi

1. TMŞ 160 A olacaktır.
2. Üzer,nde 0-1 skala seçimi olacaktır.
3. 50 Ka taşıma kapasiteli olacaktır.
4. Şalter en çok bilinen Siemens, Legrand, Schneider gibi markadan biri olacaktır.
5. Montaj için gerekli her aparat verilecektir.

Topraklama Çubuğu Teknik Şartnamesi

1. Topraklama çubuğu SOM bakırdan olacaktır.
2. Kablo Bağlantısı için gerekli aparat olacaktır.
3. Bakır Çubuğun ucu sivri şekilde olacaktır.
4. Q20 mm olacaktır. Boyu 1,5 metre olacaktır.

Topraklama Kablosu Teknik Şartnamesi

1. 50 mm2 yeşil sarı renkli olacaktır.
2. Bakır olacaktır.
3. TSE ve CE belgeli olacaktır.

Mehmet AKİF KÖKSAL
Başteknisyen