

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem Led Spot Ve Led Panel Armatür Alımı. işi satın almaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
AH GÜLŞEN
Memur

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No | MALZEME ADI | Miktarı | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|--------|-------------------------|---------|--------|--------------|--------------|
| 1 | LED SPOT 18 WATT | 20 | Adet | | |
| 2 | LED PANEL ARMATÜR 60X60 | 20 | Adet | | |
| Toplam | | | | | |

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:05.03.2020 15:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas olmadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

FİRMA-KAŞE
İMZA

60X60 LED ARMATÜR TEKNİK ŞARTNAME

1. 60 W GÜÇ OLMALIDIR.
2. IŞIK RENGİ BEYAZ OLMALIDIR.
3. 6500K OLMALIDIR.
4. 4000 LÜMEN OLMALIDIR.
5. 60X60 ÖLÇÜLERİNDE OLMALIDIR.
6. ÇALIŞMA GERİLİMİ 220 V AC 50-60 Hz OLMALIDIR.
7. 50000 SAAT ÇALIŞMA ÖMRÜ OLMALIDIR.
8. İP 54 KORUMA OLMALIDIR.
9. CLİP-İN ASMA TAVAN MONTAJA UYGUN OLMALIDIR
10. OPTİK OPAL DİFÜZÖR OLMALIDIR.

18 W LED SPOT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 18 WATT GÜCÜNDE OLMALIDIR.
2. 220V AC 50-60 Hz OLMALIDIR.
3. 6400 KELVİN OLMALIDIR.
4. IŞIK RENGİ BEYAZ OLMALIDIR.
5. 1145 LÜMEN OLMALIDIR.
6. 25000 SAAT ÇALIŞMA ÖMRÜ OLMALIDIR.
7. 20 CM ÇAPINDA OLMALIDIR.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Fevzi GÜL
Elektrik Teknikeri