

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 4 kalem Marsa Meydan Hemşire Çağrı Cihazı Yedek Parça Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İbrahim TIĞLI  
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HEMŞİRE ÇAĞRI BUTONU (HASTABAŞI)	7	Adet		
2	HEMŞİRE ÇAĞRI BUTONU (WC BUTONU)	1	Adet		
3	HEMŞİRE ÇAĞRI BUTON ETİKETİ (HASTABAŞI)	33	Adet		
4	HEMŞİRE ÇAĞRI BUTON ETİKETİ (WC ÇAĞRI)	10	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:18.03.2020 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakalrın idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e\_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

## TEKNİK ŞARTNAME

### 1-Hemşire Çağrı-İptal Butonu Hasta Baş Teknik Özellikleri

1. Mevcut sistemin aynısı olacaktır. (Telemedic marka)
2. Hasta çağrı butonu farklı tasarımda olmalı mevcut aydınlatma anahtarlarından ayırt edilebilir olmalıdır.
3. Hijyenik açıdan membran etiketli olmalıdır. Hasta çağrı ünitesi üzerinde hemşire çağrı butonu yuvarlak kırmızı büyük olmalı iptal butonu yuvarlak yeşil ve daha küçük bir buton olarak tasarlanmış olmalıdır.
4. Acil durumda personelin hastanın başından ayırlamayacağı durumlar göz önünde bulundurularak yardımcı personel çağırma için üzerinde tanımsız bir acil durum butonu yer almalıdır.
5. Hasta çağrı ünitesi pili 12 volt temini kolay ve ekonomik olmalı en az bir yıl kullanılmalıdır.
6. Hasta çağrı ünitesi ABS plastikten yapılmış olmalı darbelere çarpmalara karşı dayanıklı olmalı ve hemşire çağrı yazısı ile uluslararası hemşire simgesi bulunmalıdır.
7. Kablolulu el terminali için buton üzerindeki soket girişi sabit olmalıdır.
8. KET (Kısa Mesafe Telsiz) yönetmeliğinde tanımlanan SBT (Sanayi Bilimsel Tıbbi) bandında çalışmalıdır.

### 2-WC Çağrı İptal Buton Özellikleri:

1. Wc/Banyo ipli çağrı butonu rutubetli alanlarda kullanıma uygun yapıda olmalı, nemden etkilenmemelidir.
2. Çalışmada ise ipin çekilmesiyle çağrı sinyali üreterek hemşire çağrı panosunda oda numarası ve sekansiyel olarak acil olarak göstermelidir.
3. Çağrının tuvalet olduğu anlamında personeli yönlendirmelidir.
4. Darbelere ve çarpmalara karşı dayanıklı malzemeden yapılmış olmalı ve ip boyu 70 cm" den az olmamalıdır.
5. WC/Banyo ipli çağrı butonu üzerinde " acil yardım için ip çekiniz." ibaresi olmalıdır. Hijyenik açıdan membran etiketli olmalıdır.  
KET (Kısa Mesafe Telsiz) yönetmeliğinde tanımlanan SBT (Sanayi Bilimsel Tıbbi) bandında 12 veya 9 volt pil ile en az bir yıl çalışmalıdır.

### 3-Etiket Teknik Şartnamesi

1. Etiketler meditec markaya uyumlu olacaktır.

Mehmet Akif KÖKSAL  
Baş Teknisyen