

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 5 kalem Marsa Ameliyathane Hijyenik Klima İçin 5 Kalem Klima Yedek Parça Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Ali GÜLŞEN  
Memur

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KLİMA YEDEK PARÇALARI(R407 A GAZLI SCROLL TİP)	1	Adet		
2	KLİMA YEDEK PARÇALARI(İNVERTÖR ACS 550)	1	Adet		
3	KLİMA YEDEK PARÇALARI (FAN MOTORU 3KW)	1	Adet		
4	KLİMA YEDEK PARÇALARI (ANA KART-ARTECH)	1	Adet		
5	KLİMA SOĞUTUCU GAZ (R 407 C)	3	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:18.03.2020 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e\_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

### **Kompresör R407 A Gazlı Teknik Şartnamesi**

1. Köpresör orjinal olacaktır.
2. Kompresör R 407 Gazla çalışmalıdır.
3. Kompresör; Scroll tip olacaktır.
4. Ürün Marsa Yerleşkesi Muayene Kabul Birimine Teslim edilecektir.Uygunluk alındıktan sonra bakımcı firma tarafından montajı yapılacaktır.
5. Şuan ki kompresör Emersol Marka ZR310KCE TWD 523 modeldir. Bunun aynısı yada üst versiyonu olması gerekmektedir.

### **İnvertör (ACS550) Teknik Şartnamesi**

1. invertör orjinal olacaktır.
2. ACS 550 model olacaktır.
3. İnvertör yazılı bakımcı firma tarafından yapılacaktır.
4. Ürün Marsa Yerleşkesi Muayene Kabul Birimine Teslim edilecektir.Uygunluk alındıktan sonra bakımcı firma tarafından montajı yapılacaktır.

### **Fan Motoru 3 KW (Hijyenik Lima İçin) (Marsa) Teknik Şartnamesi**

1. Fan motoru Acs marka hijyenik klima sistemine uygun olacaktır.
2. Ürün birebir orjinal olacaktır.
3. Ürün 2 yıl garantili olacaktır.
4. Ürün Marsa Yerleşkesi Muayene Kabul Birimine Teslim edilecektir. Uygunluk alındıktan sonra bakımcı firma tarafından montajı yapılacaktır.

### **Ana Kart (Artech)**

1. Ana kart hijyenik klimaya uygun olacaktır.
2. Marsa hizmet binası bulunan hijyenik klimaya takılacaktır.
3. Ürün Marsa Yerleşkesi Muayene Kabul Birimine Teslim edilecektir. Uygunluk alındıktan sonra bakımcı firma tarafından montajı yapılacaktır.

### **Klima Gazı Teknik Şartnamesi**

1. R 407 C model olacaktır.
2. Açılmamış kutu olacaktır.



SEYHAN DEVLET HASTANESİ  
HİJYENİK KLİMA (1.Kat Sağ) MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Rapor No: 90

3. Gazı verecek olan yüklenicide tehlikeli madde faaliyet belgesi olmalıdır.
4. Tehlikeli madde taşıma belgesi olmalıdır.
5. Araç içinde ADR uygunluk belgesi ve sertifikası olacaktır.

Mehmet AKİF KÖKSAL  
Başteknisyen

