

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 4 kalem 4 Kalem Sıhhi Tesisat Malzemesi Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İbrahim TIĞLI
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No | MALZEME ADI | Miktarı | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|------|--------------------|---------|--------|--------------|--------------|
| 1 | 3"*1"REDİKSİYON | 3 | Adet | | |
| 2 | 32 ' LİK PPRC BORU | 100 | Metre | | |
| 3 | PPRC DİRSEK 32'LİK | 20 | Adet | | |
| 4 | 20' LİK PPRC BORU | 200 | Metre | | |
| | | | | Toplam | |

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:26.03.2020 15:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

TEKNİK ŞARTNAME

- 1-MONTAJ DEMONTAJ FİRMAYA AİT OLACAKTIR
- 2-TOPLAM UZUNLUK 100 METRE OLUP EN:30CM*DERİNLİK 50CM OLMAK ÜZERE KAZI ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR
- 3-İDARENİN GÖSTRERDİĞİ ŞEKİLDE VE YERE KAZI ÇALIŞMASI YAPILDIKTAN SONRA 32 LİK PPRC BOU TESİSATI ÇEKİLECEKTİR
- 4-BORUNUN ALTI KUM İLE BESLENDİKTEN SONRA BORU ÜSTÜ TEKRAR KUMLA DOLDURULUP ÜSTÜ BETONLANACAKTIR
- 5-ÇIKAN MOLOZLAR HASTANE DIŞARISINA ATILACAKTIR
- 6-20 LİK PPRC BORU İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.32 LİK MALZEME TESİSATI DÖŞENECEKTİR

PPRC BORU ŞARTNAMESİ

- 1-ISO BELGELİ OLACAKTIR
- 2-BEYAZ RENKTE OLACAKTIR
- 3-EN AZ 8 BAR BASINCA DAYANIKLI OLACAKTIR
- 4-5 DERECEDEN 70 DERECEYE KADAR DAYANIKLI OLMALIDIR
- 5-BEYAZ RENKTE OLMALIDIR

Ferdî BOSTANCI
Teknisyen

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Tuncay UN
Baş Teknisyen