

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 7 kalem Hepa Filtre Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HEPA FİLTRE H13 SINIF 610 MM X 610 MM X 78 MM	15	Adet		
2	HEPA FİLTRE H13 SINIF 610 MM X 610 MM X 292 MM	1	Adet		
3	592 MM X 592 MM X 292 MM V-KOMPAK FİLTRE F9 SINIF CAM ELYAF	14	Adet		
4	287*592*292 KOMPAKT V FİLTRE F 9 SINIFI	4	Adet		
5	COARSE KASET FİLTRE G4 SINIF SENTETİK ELYAF 592 MM X 287 MM X 48 MM	4	Adet		
6	592*592*48 KASET FİLTRE G4 SINIFI	21	Adet		
7	COARSE KASET FİLTRE G4 SINIF SENTETİK ELYAF 437MM X 592 MM X 48 MM	33	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:27.03.2020 14:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA


Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-HEPA FİLTRE:HEPA FİLTRELER H 13 SINIFINDA VE EN 1822 STANDARTLARINDA OLACAKTIR SERTİFİKALARIYLA BİRLİKTE VERİLECEKTİR.

2-KOMPAKT FİLTRE:F9 SINIFI V KOMPAKT FİLTRE EN 779 STANDARTLARINDA SUYA DAYANIKLI CAM ELYAFTAN MAMÜL FİLTRE KAĞIDININ PİLELENMESİ VE BİR ÇERÇEVE İÇERİSİNE V ŞEKLİNDE YERLEŞTİRİLMESİYLE İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR. PİLELER ARASINDA DÜZENLİ ARALIKLAR SAĞLAMAK ÜZERE TERMOPLASTİK AYIRAÇLAR KULLANILMIŞ OLACAKTIR. ÖZEL DİZAYN SAYESİNDE FİLTRE KAĞIDI DERİNLİĞİ BOYUNCA HOMOJEN OLARAK TUTUNMASINI SAĞLAYACAK VE EUROVENT SERTİFİKALI OLACAKTIR.

3-KASET FİLTRELER:G4 SINIFI EN 779 STANDARTLARINDA GALVANİZ SAC ÇERÇEVELİ, SENTETİK FİLTRE MALZEMESİ ÇİFT TARAFLI ALÜMİNYUM KAFES TEL İLE DESTEKLENEREK ÇERÇEVE İÇERİSİNE YERLEŞTİRİLMİŞ, DÜŞÜK BASINÇ KAYBI VE YÜKSEK TOZ TUTMA KAPASİTESİ İÇİN, PİLELENEREK ZİG ZAG ŞEKLİNDE ÇERÇEVE İÇERİSİNE YERLEŞTİRİLMİŞ OLMALIDIR.


SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Mustafa DEMİRCİ
Klima Atölyesi Sorumlusu