

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Bosch Marka Eski Bina, Askeri Hastane Ve Diyaliz Bölümündeki Yangın Sistemlerinin 8 Aylık Bakımlarının Yapılması işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İbrahim TIĞLI
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	Bosch Marka Seyhan Devlet Hastanesi Ana Bina, Askeri Hastane ve Diyaliz Ünitesi Yangın Sistemleri (3 Adet)	8	Ay		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:8.05.2020 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 150 (Yüz Elli) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

Teklif verecek firmalar teknik şartnamede istenen belgeleri teklifleri ile birlikte sunmadıkları takdirde teklifleri geçersiz sayılacaktır.

YANGIN ALARM SİSTEMİ YILLIK TEKNİK BAKIM ŞARTNAMESİ

1. Yangın alarm sistemi hastanemiz Ana bina, ve buna bağlı Diyaliz binası ile Askeri hastanede mevcut bulunan BOSCH marka alarm sistemini kapsamakta olup, 2 adet periyodik bakım yapılacaktır.
2. Yangın alarm sisteminin bakım programı ve tarihleri sorumlu birim tarafından tespit edilecektir.
3. Periyodik bakımlar dışında sözleşme süresi içerisinde sistem ile ilgili arıza ihbarlarında yüklenici firma en geç 24 saat içinde arızaya müdahale edecektir.
4. Periyodik bakımlarda dedektörler, tesisat, paneller, butonlar, sirenler, tek tek kontrol edecektir.
5. Sistemle ilgili yapılacak her türlü bakım-onarımda kullanılacak koruyucu, temizleyici malzemeler spreylere vs. yüklenici firmaya aittir.
6. Sistemin ana besleme hattı, topraklaması ve akü şarj durumları kontrol edilecektir.
7. Tesisatla ilgili olumsuzlukların tespiti yapılacak, koruma sigortaları kontrole edilecek arızalı sigortalar varsa değiştirilecektir.
8. Sistemde yapılacak bakım-onarım hizmetleri için kullanılacak araç, gereç ve avadanlıklar yüklenici firma tarafından temin edilecektir.
9. Bakım ve arızalarda ayrıntılı servis formu doldurularak, yapılan işlemler açıklanacak.
Form, alıcının yetkilisi personeli ve yüklenici bakım personeli tarafından imzalanacaktır.
10. Yüklenici firma 24 saat ulaşabileceğimiz irtibat telefonları yazılı olarak bildirecektir.
11. Yüklenici firma, hastanede yapılan değişikliklerden ötürü, meydana gelen yazılımsal, grafiksel program değişikliklerini ücretsiz yapılacaktır.
12. Yüklenici firma, hastanemizde kurulu bulunan Bosch marka yangın alarm sisteminin kurulumunu ve bakımını yaptığına dair yazılı belgeleri sunacaktır.
13. Değişmesi gereken parçalar yüklenici firmadan alınsın ya da alınmasın yüklenici firma hiç bir ücret talep etmeden değiştirmek zorundadır.
14. Yüklenici firma, arıza, bakım, onarım sırasında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri alacaktır.