

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Hastanemiz Yeni Binada Mevcut Bulunan 200 Kva Enel Marka Upslerin Bakım Onarımının 2020 Yılı Sonuna Kadar Yapılması( 2 Bakım) işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi. teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İbrahim TİĞLİ  
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ENEL MARKA UPS CİHAZLARININ BAKIM ONARIM İŞİ ( 3 AYDA BİR,YIL SONUNA KADAR 2 BAKIM)	1	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:20.05.2020 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 150 (Yüz Elli) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:7065 Fax:03222272066 e\_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

## KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI (UPS) YILLIK TEKNİK BAKIM ONARIM ŞARTNAMESİ

1. Kesintisiz güç kaynakları bakım sözleşmesi, sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ilk hafta içerisinde olmak üzere yüklenici firma, üç ayda bir periyodik bakım yapacaktır.
2. Sistemin bakım programı ve tarihleri sorumlu birim tarafından tespit edilecektir.
3. Sözleşme süresi içerisinde sistem ile ilgili arıza ihbarlarında yüklenici firma en geç 1 saat içinde arızaya müdahale edecektir. Arıza durumlarında 7 gün 24 saat servis verecektir.
4. Periyodik bakımlarda sistemin;
  - a- Genel temizliği yapılır.
  - b-Bütün bağlantılar kontrol edilir.
  - c-Elektronik kartların işlevleri kontrol edilir.
  - d-Doğrultucunun işlevleri kontrol edilir.
  - e-Eviricinin işlevleri kontrol edilir.
  - f-Statik by-pass'ın işlevleri kontrol edilir.
  - g-Manuel by-pass'ın işlevleri kontrol edilir.
  - h-Besleme kaynaklarının işlevleri kontrol edilir.
  - l- Akü bağlantıları kontrol edilir.
  - j- Aküler tek tek kontrol edilir.
  - k-Soğutma ve fan grupları kontrol edilir.
5. Sistemle ilgili yapılacak her türlü bakımda kullanılacak koruyucu ve temizleyici malzeme ve yüklenici tarafından temin edilecektir ve bu malzemeler için alıcıdan bedel talep edilmeyecektir.
6. Sistemin ana besleme hattı, topraklaması ve akü şarj durumları kontrol edilecektir.
7. Tesistatla ilgili olumsuzlukların tespiti yapılacak, koruma sigortaları kontrol edilecek arızalı sigortalar varsa değiştirilecektir.
8. Sistemin elektrik beslemeleri ve dağıtım sigortalarının üzerlerine nereleri beslediği tespit edilip yazılacaktır.
9. Bakım ve arızalarda ayrıntılı servis formu doldurularak, yapılan işlemler açıklanacak. Form, **alıcının** yetkili personeli ve **yüklenici** bakım personeli tarafından imzalanacaktır.
10. Parça değişimi gereksinimlerinde gerekli malzeme idare tarafından verilecek olup, işçilik firma tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.
11. Yüklenici firmanın hizmet yeri yeterlilik belgesi olmalıdır.
12. Yüklenici firma, işin yapımı esnasında, işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri alacaktır.
13. Firma, tamir, bakım ve onarım işlerinden kaynaklanan ve bertarafı için özel işleme tabi tutulan akü vb. malzemelerin bertarafını sağlayacak ve idareye yazılı olarak bilgi verecektir.
14. yüklenici firma, bozuk olan aküleri toplama belgesine sahip olacak olup, sökmüş olduğu aküleri götürecektir.
15. Yüklenici firma Enel marka ups lerin yetkili servisi olduğunu belgeleyecektir.