

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Brülörlerin Bakım Ve Onarımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İbrahim TIĞLI
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	BRÜLÖR BAKIM VE ARIZASININ YAPTIRILMASI	6	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:17.06.2020 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 150 (Yüz Elli) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:7065 Fax:03222272066 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

6 ADET BRÜLÖR BAKIM ONARIM ŞARTNAMESİ

ECOSTAR Marka

-ECO 50 GC3 250-1500 kW 3(üç) adet ana bina

GÖKÇE BRÜLÖR Marka

-TG 200 AGP (oransal) 600-2000 kW 3(üç) adet yeni bina

temizlik, genel bakım ve onarımlarının yapılması.

-Ana binada bulunan 1 ve 2 nolu brülörün arızalı olan gaz ventillerinin
değişmesi (2 adet SKP 75 1 adet SKP 15)

-Yeni binada bulunan 1 ve 3 nolu brülörün arızalı olan gaz ventillerinin
değişmesi (2 adet SKP 75)

-Kullanılacak malzemeler orijinal yedek malzeme olmalı.

-Yapılacak temizlik ve bakım sonrası en az 6 ay garanti verilmelidir.

-Kazanın tüm yanma ayarları enerji verimliliği yanma testleri yapılmalıdır.

-Yüklenici firma bakım onarım esnasında oluşabilecek arıza ve iş kazaları,
gerekli iş güvenlik önlemlerinin alınmasından sorumludur.

-Yüklenici firma teklif vermeden önce işi gelip yerinde görmeli tarafımızdan
tespiti yapılmayan var olan diğer arızalarda gidermelidir.

Özcan ECEVİR
Bakım Şefi

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Tıbbi Teknisyen
Tuncay ÖN