

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Medikal Bakır Boru Alımı işi satın alınacaktır. İlgilediğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İbrahim TIĞLI  
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	Ø28MM MEDİKAL BAKIR BORU	20	Metre		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:19.06.2020 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.  
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

FİRMA-KAŞE  
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e\_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

MERKEZİ TIBB GAZ SİSTEMİNDE KULANILACAK BAKIR BORULAR TEKNİK  
ŞARTNAMESİ

- 1 .Bakır borular EN 13348 satandardına göre üretilmiş.medikal tıpbakır borular olmalıdır
- 2.Bakır boruların üzerinde medikal tip oldukları fabrikasyon kabartma yazılı olmalıdır.
- 3.Borular dikişsiz yarı set tavllanmış ve düz boru olmalıdır
- 4.Tesisata kulanılacak olan bakır boruların karbon oranı 0.06mg/dm2 ye düşmüş olmalıdır
- 5.Bakır boruların uçları fabrikasyon tapalı olmalıdır
- 6.tesisata fittingsler kullanılmalıdır kaynaklar gümüş alışımlı tel ile yapılmalıdır
- 7.Bakır borular üzerinde taşıdığı gazı simgeleyen etiketler yapıştırılmalıdır
- 8.Bakır borular hangi çapta olursa olsun 5 metrelik boylar halinde getirilmelidir
- 9.Yapılan merkezi medikal gaz tesisatının testleri EN 737 uluslar arası normlarına uygun olarak yapılmalıdır
- 10.Borular TSE ve CE belgeli olmalıdır
11. NOT İSTENEN MALZEMENİN MONTAÇ VE DEMONTAJI YÜKLENİCİYE AYITIR  
YAPILACK İŞ 10 MERTRE UZUNLUK 30 SANTİM DERİNLİKTE YER KAZILACAKTIR

NURİ İTAŞ  
S. İTAŞ

SEYHAN DEVLET HASTANESİ  
Tuncay UN  
Baş Teknisyen