

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Su Deposu Sistemleri, Hidrofor Ve Pompaları Bakım Onarım Talebi işi satın alınacaktır. İlgilediğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İbrahim TIĞLI
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KARAIŞALI DEVLET HASTANESİ 2020 YILI HİDROFOR VE POMPALARI, SU DEPOSU SİSTEMLERİ BAKIM VE ONARIM YAPILMASI HİZMET ALIM İŞİ	1	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:29.06.2020 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

FİRMA-KAŞE
İMZA

KROM SU DEPOSU TEMİZLİĞİ, HİDROFOR VE JOKER POMPA BAKIM ONARIM
ŞARTNAMESİ

1. Ekipman hazırlığı ve ışıklandırılması yapılan deponun içinde bulunan su dalğış pompa ile tahliye edilir.
2. Çalışanlar su deposuna özel tek sefer kullanılan hijyenik elbiseler ile çalışırlar.
3. Su depoları krom duvarlarındaki kirli tabaka temizlenir.
4. Biriken atıklar deponun alt kısmında toplanır.
5. Temizlik işlemleri sırasında vakum makinası ile kirli suyun dışarıya tahliyesi sağlanır.
6. Depoların arındırılması ve ön dezenfeksiyonu yapılır.
7. Durulama işlemleri tamamlandıktan sonra ikinci kez dezenfeksiyon işlemi uygulanır ve depo tekrar durulanır.
8. Fiziksel ve kimyasal temizlik işlemleri sona erdikten sonra depo tamamen hijyen bir şekilde kullanıcıya teslim edilir.
9. Dezenfeksiyon işlemlerinde T.C. Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı ürünler kullanılır.
10. Su deposunda bulunan krom aksamda oluşan pas kaba kir pasta poliç v.b. temizlik maddesi ile temizlenir.
11. Her depo ayrı ayrı idarenin belirlediği tarihlerde temizliği yapılır.
12. Her depodan ayrı ayrı numune alınır, numuneler Adana Halk Sağlığı Kuruma tahlile gönderilir. Tahlil ücretleri firma tarafından karşılanacaktır, alınan numuneleri kurumumuz yetkilisi tarafından teslim edilir.
13. Temiz su hidroforları yangın hidroforu ,dizel motoru ve joker pompalarının bakımını yapılmalıdır.
14. Su depoları temizlendikten sonra Bakteriyolojik ve Kimyasal tahlil sonuçları tarafımıza teslim edilir.
15. Faliyetler sona erdiğinde su depolarının temizlik öncesi ve sonrası fotoğraf görüntüleri CD ile tarafımıza sunulur.
16. Faliyetler sona erdiğinde yapılan çalışmalara ait rapor tarafımıza sunulur.
17. Kullanılacak malzemeler atıkların atılması gibi malzeme ve işçilik gerektirecek işler firma tarafından karşılanacaktır.
18. Çalışanların iş güvenliği, gaz maskesi vs. ilk yardım ve güvenlik malzemeleri firma tarafından karşılanıp gerekli önlemler alınacaktır.
19. Krom su deposu temizlenmesi ve periyodik olarak yılda 3 sefer temizlenmesi ve arızalarının giderilmesi. Bu bakım esnasında hastanenin 3 adet temiz su hidroforlarında bakım onarım ve arızaları giderilmelidir. Temiz su hidroforunun mevcutta arızası vardır giderilmesi gerekmektedir.
20. Krom depolarda oluşan yada oluşacak patlak çatlak firma tarafından tamir edilecektir.
21. İş başlamadan depolar yerinde görülüp ona göre işe başlama ve teklif verilmelidir.
- 22)Yüklenici firma 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile bağlı ilgili mevzuat ilkelerini (çalışanların sağlık taramaları, yüksekte çalışma izin belgesi ve eğitimleri, kişisel koruyucuların tanımı ve kullanımı, acil eylem planı vb.)yerine getirmek ile yükümlüdür.

M.Harun ALPAY
SIHHİ TESİSAT

Tayfun DAMAKSIZ
BİO MED. TEKNİSYENİ

Zafer DAYARCI
BİO MED. TEKNİSYENİ

Yakup BELER
TEKNİK.BİR SORUMLUSU