

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Evoparatif Mobil Sogutucu işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İbrahim TIĞLI  
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	EVOPARATİF MOBİL SOGUTUCU	6	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:11.08.2020 14:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e\_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

## EVOPARATİF MOBİL SOĞUTUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Evoparatif mobil soğutucu 8000 cmh kapasitede yüksek hava akışı sağlayacak Güçlü aksiyal fana sahip olacaktır.
- 2-100 litrelik su deposu ve plastik gövdeli olacak
- 3-Cihaz Sıcaklık göstergeli, Sağlıklı negatif iyonizer sistemli SU buharlaştırma yolu ile yüksek verimlilikli 3 parça selüloz hücreli pedler ve Soldan sağa 120 derecelik otomatik dönüş ile doğal soğutma sağlıyor olacaktır.
- 4-Elektrik Fan Güç 380 W ve 3 kademe fan hızı
- 5-Tek ünitenin etkili olduğu alan 60 – 80 m2
- 6-Hava akışı (m3/h): 8000
- 7-Fan tipi :Aksiyal
- 8-Basınç:80kPa
- 9-Gürültü:62db
- 10-Gövde:Gövde Plastik
- 11-Su Tankı:100L
- 12-Su Tüketimi :10 – 15 L/S
- 13-Kumanda:Kumanda tipi Lcd
- 14-Cihaz:Uzaktan kumandalı, Aşırı akım koruması, Pompa koruması,Sıcaklık Göstergesi, iyonizer ve otomatik ve manüel su girişine sahip olacaktır.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ  
Mustafa DEMİRCİ  
Klima Atölyesi Sorumlusu

SEYHAN DEVLET HASTANESİ  
Tuncay UN  
Baş Teknisyen