

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem Chiller Gurubu Yedek Parça işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İbrahim TİĞLİ
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KAPASİTE SELENOİD BOBİNİ 203V 50-60HZ	3	Adet		
2	AŞIRI AKIM ROLESİ	1	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:1.09.2020 12:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

KARAIŞALI DEVLET HASTANESİ

AŞIRI AKIM RÖLESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- BLUEBOX MARKA CHİLLER SOĞUTMA GRUBUNA UYUMLU OLMALIDIR.
- 50-200 AMPER ARALIGINDA OLMALIDIR.
- EN FAZLA 1 KG OLMALIDIR.
- ÇALIŞMA SICAKLIĞI -25C +70 C DERECE ARALIGINDA OLMALIDIR
- ÇALIŞMA NEM DAYANIM ORANI EN AZ +40C OLMALIDIR.
- ÜRÜN GEREKLİ TSE VE CE STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR.
- ÜRÜN EN AZ 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR.
- ÜRÜN CİHAZ UYGUNLUĞU TEST EDİLDİKTEN SONRA KABUL EDİLECEKTİR.

KAPASİTE SELENOİD BOBİNİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- BLUEBOX MARKA CHİLLER SOĞUTMA GRUBUNA UYUMLU OLMALIDIR.
- ÜRÜN 230 V 50-60 HZ OLMALIDIR.
- ÜRÜN 25VA ED 100% OLMALIDIR
- ÜRÜN GEREKLİ TSE VE CE STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR.
- ÜRÜN EN AZ 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR.
- ÜRÜN CİHAZ UYGUNLUĞU TEST EDİLDİKTEN SONRA KABUL EDİLECEKTİR.

Karaisali Devlet Hastanesi
Muharrem Harun ALPAY
Sihhi Tesisat Teknikeri

Tayfun DAMABSIZ
Bio. Med. Teknisyeni