

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Likit Oksijen Basınç Düşürücü Regülatör işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İbrahim TİĞLİ
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	LİKİT OKSİJEN BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ REGÜLATÖRÜ	2	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:9.09.2020 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

LİKİT OKSİJEN BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ REGÜLETÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Likit oksijen Basınç düşürücü regülatörü / O2 sabitleme soketleme regülatörü malzemesi
- 2-Manometreli manometre arası 0-10 bar aralıklı ayarlanabilir olacaktır
- 3-Basınç düşürücü regülatörü elle manuel olarak ayarlanabilen ayar vanası olmalıdır
- 4-Regülatör iki tarafları uygun çapta bakır borularla bağlantıları yapılmış olmalıdır iki ucu uygun Kelebek vana olmalıdır krom sac üzerine bağlanacak durumda olmalıdır
- 5-Regülatör g 1.inç dişi dış olmalıdır dış gövde tamamen kırmızı pirinç malzemeden üretilmiş olmalıdır
- 6-Regülatör diyaframı çelik olmalı kesinlikle plastik ya da türevleri olmayacaktır sızdırmaz elamanları PTFE malzeme olmalıdır regülatör içerisinde kullanılan yağlar ve helozonlar paslanmaz çelikten olmalıdır regülatör üzerinde montaj civataları ve bağlantı ekipmanları krom olmalıdır
- 7 -NOT TÜM MALZEMELER MEVCUT MALZEME YERİNE TAKILAÇAKTIR.

NURİ TAŞ
SMT

