

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem Kourage Boru Ve Su Deposu Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İbrahim TİĞLİ
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No | MALZEME ADI | Miktarı | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|------|-------------------------------|---------|--------|--------------|--------------|
| 1 | 100 LÜK KORUGE BORU | 20 | Metre | | |
| 2 | 1 TONLUK POLİETİLEN SU DEPOSU | 2 | Adet | | |
| | | | | Toplam | |

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:11.09.2020 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

KORUGE BORU ŞARTNAMESİ

- 1-TSE BELGELİ OLACAKTIR
- 2-MUF BAŞLI OLACAKTIR
- 3-CONRALI OLACAKTIR
- 4-SN 8 BASINCINA DAYANIKLI OLAMLIDIR
- 5-150 LİK OLACAKTIR
- 6-TS EN13476-1 VE DIN 16961-16566 STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR
- 7-EN AZ 4 MM KALINLIĞINDA OLMALIDIR
- 8-MONTAJ DEMONTAJ YÜKLENİCİYE AİT OLACAKTIR
- 9-KAZI ÇALIŞMASI YAPILDIKTAN SONRA BORU DÖŞENİP BORUNUN ALTI VE ÜSTÜ 30 CM KUM SERİLEREK ÜSTÜ BETONLANACAKTIR
- 10-ÇIKACAK OLAN MOLOZLAR HASTANE DIŞARISINA YÜKLENİCİ TARAFINDAN ATILACAKTIR
- 11-SİSTEM ÇALIŞIR ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR



SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Tuncay KAYKAÇ
Bee Teknisyen

SU DEPOSU ŞARTNAMESİ

- 1-BEYAZ RENKTE OLACAKTIR
- 2-6 MM ET KALINLIĞINDA OLACAKTIR
- 3-GİRİŞ AĞZI ¾ İNC OLACAKTIR
- 4-KAPASİTESİ 1000 LT OLACAKTIR
- 5-POLİETİLEN MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR
- 6-ÜZERİNDE MÜDAHALE AĞZI OLUP DIŞLI KAPAKLI OLACAKTIR
- 7-ÇALIŞMA SICAKLIĞI -5,+50 DERECEYE DAYANIKLI OLMALIDIR
- 8-TSE BELGELİ OLACAK OLUP 2 YIL GARANTİLİ OLACAKTIR
- 9-MONTAJ VE DEMONTAJ YÜKLENİCİYE AİT OLUP SİSTEM ÇALIŞIR DURUMDA TESLİM EDİLECEKTİR
- 10-3/4"ŞAMANDRASI OLACAKTIR
- 11-TEŞİSAT BAĞLANTISI ¾ PVC BORU İLE YAPILACAKTIR

Bordü BOS
Teknisyen:


ŞEHİR DEVLET HASTANESİ
Tuncay UN
Baş Teknisyen