

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 3 kalem 3 Kalem Yangın Tüp Dolumu işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İbrahim TİĞLİ
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	YANGIN TÜPÜ DOLUMU CO2 (6 KG'LIK)	1	Adet		
2	YANGIN TÜPÜ KURU KİMYEVİ TOZLU 6 KG LİK	13	Adet		
3	YANGIN TÜPÜ DOLUMU KURU KİMYEVİ TOZLU 2KG LİK	1	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:22.09.2020 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

**KURU KİMYEVİ TOZLU VE KARBONDİOKSİTLİ
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ
DOLUM ŞARTNAMESİ**

- 1-Dolum yapılacak cihazlar firma tarafından basınç testine tabi tutulacaktır.
- 2-Dolumu yapılacak olan cihazlardan boyası dökülmüş olanlar yeniden boyanacaktır.
- 3-Dolumu yapılan cihazlara basınç testi ve dolum anında gerekecek yedek parça ve malzeme ücretleri firma tarafından karşılanacak ve ücret talep edilmeyecektir.
- 4-Kuru Kimyevi Tozlar ABC cinsi yangınlarda (Katı-Sıvı-Gaz) etkili ve TS-EN 615 Normlarına uygun olmalıdır. (MAP oranı %40 olacaktır)
- 5-Tüp üzerinde tozun cinsi, hangi yangınlarda etkili olduğu, kullanma talimatı ve teknik özelliklerini belirten etiket olmalıdır.
- 6-Ağırlığına göre KKT+ toleransı TS standart miktarlarını aşmamalıdır.
- 7-Cihazlarda itici gaz olarak Azot gazı (N) kullanılacaktır.
- 8-KKT 14-15 atmosferlik basınçla dışarı fişkirabilecek ve püskürtme uzaklığı 6 m den az olmayacaktır.
- 9-Tozlar insan sağlığına zarar vermeyen nem ve rutubetten etkilenmeyen tortulaşp katılaşmayacak özellikte ve 1000 Volta kadar elektriği iletmeyecek özellikte olacaktır.
- 10-ABC yangınlarına kesin etkili olacak Kuru Kimyevi Tozun içindeki Manamonyum fosfat oranı %40 dan az olmayacak ve TSE li olacaktır.
- 11-Yukarıda belirtilen şartlara göre dolumu yapılan tüplerin idarece teslim alınması sırasında firma temsilcisi nezaretinde 1 adet KKT tüp rasgele seçilerek yangın söndürme işleminde test edilecektir. Test sonunda boşalan tüp yüklenici firma tarafından ücretsiz doldurulacaktır.

1. karbondioksit(co2) gazı dolumu yapılan cihazın karbondioksit gazı (CO2) %99,5 (□2) saflığında ve TS 11339 EN 25293 standartlarına uygun olmalıdır.

2. Gazın, Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) olmalıdır.

3. -20 ile +60 °C sıcaklık aralığında değişim göstermemelidir.

12-Söndürücülerdeki söndürme maddesi 4 yıl garantili olacaktır. Söndürücüler 4 yıl süre ile her yıl satıcı firma tarafından ücretsiz olarak kontrol edilecektir. Mühürlü cihazlardaki basınç kaybı vs nedenlerle kullanılmayacak durumda olanlar tespit edilip ilgili firmaya iade edilecek ve bu cihazlar ücretsiz olarak doldurulacaktır.

13- Birimlerdeki tüpler firma tarafından alınacak ve dolumu ve bakımı yapıldıktan sonra aldıkları yerlere (birimlere) teslimlerini yapacak ve eğer isteniyorsa gösterilen yerlere asacaklardır.

14-Firmalar şartnameyi okuduklarını ve aynen kabul ettiklerini belirterek kaşeleyip imzalayacaklar. Kabul etmeyenlerin teklifleri dikkate alınmayacaktır.

15-Firma teklif sırasında, TSE den alınan Hizmet Yeri Yeterlilik belgesini idareye teslim etmeli.

16-Teklif veren firmalarda CE (Avrupa Standartlarına Uygunluk Belgesi) Sertifikaları aranacaktır.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Fevzi GÜL
Elektrik Teknikeri

Seyhan Devlet Hastanesi
Abdullah KAYA
Makina Mühendisi
İş Güvenliği Uzmanı