

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Hastanemiz Yeni Bina 8 Numaralı Asansör İçin Gereklidir. işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İbrahim TIĞLI
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ASANSÖR KUMANDA PANOSU	1	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:29.09.2020 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

ASANSÖR KUMANDA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KUMANDA PANOSU 10 DURAKLI, HIZ KONTRÖLLÜ 18 KW OLACAKTIR.
2. KUMANDA PANOSU HABERLEŞMESİ, NORMAL ABC VE A3 LÜ OLACAKTIR.
3. KUMANDA PANOSU KAPI KENARINA DİK PANO OLACAK ŞEKİLDE 45X205 CM OLACAKTIR.
4. KABİN ÜSTÜ REVİZYON SETİ VE 3 KW UPS OLACAKTIR
5. KUMANDA PANOSU 2 YIL GARANTİLİ OLACAKTIR.
6. TAKILACAK OLAN MALZEMELER TSE, CE SERTİFİKALI OLACAKTIR.
7. KULLANILACAK OLAN MALZEMELERİN MARKA MODELLERİ YAZILACAKTIR.
8. PANONUN SÖKÜM MONTAJ VE DEMONTAJI YÜKLENİCİ FİRMAYA AİTTİR.
9. ASANSÖR ÇALIŞIR VAZİYETTE TESLİM EDİLECEKTİR.
10. PANA O MONTAJI SIRASINDA YÜKLENİCİ FIRMA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİNİ ALACAKTIR.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Fevzi GÜL
Elektrik Teknikeri

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Tuncay UN
Eas Teknisyen