

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 4 kalem Marsa Oksijen Ve Azot Santralleri İçin Yedek Parça Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İbrahim TİĞLİ
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ISI TERMOSTADI	2	Adet		
2	SELONOİD VALF 1/2	2	Adet		
3	OKSİJEN ÇEK VALFİ 1/2	2	Adet		
4	TİJ BORU (TÜP KAMÇISI)	10	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:6.10.2020 10:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA


Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

Isı termostadı teknik Şartnamesi

1. Meydan yerleşkesi medikal gaz odası basınçlı hava sistemine takılacaktır.
2. Marsa yerleşkesi muayene kabul birimine teslim edilecek ve uygunluk alındıktan sonra teknik birim ambarına teslim edilecektir.
3. Meydan yerleşkesi medikal gaz basınçlı hava sistemine uygun yapıda olacaktır.

Selenoid Valf ½ Teknik Şartnamesi

1. Üzerinde zaman ayarı olacaktır.
2. ½ inc ölçüsünde olacaktır.
3. Marsa yerleşkesi muayene kabul birimine teslim edilecek ve uygunluk alındıktan sonra teknik birim ambarına teslim edilecektir.



Okfijen Çekvalfi ½ Teknik Şartnamesi

1. Çekvalf ½ olacaktır.
2. Hastanemizde kurulu bulunan sisteme uygun yapıda olacaktır.
3. Orijinal kutusunda olacaktır.
1. Marsa yerleşkesi muayene kabul birimine teslim edilecek ve uygunluk alındıktan sonra teknik birim ambarına teslim edilecektir.

İ. GÜL NURME

Tij Boru (Tüp Kamçısı) Teknik Şartnamesi

2. Bakır borudan olacaktır.
3. 200 Bar basınca dayanacak yapıda olacaktır.
4. Solunabilir oksijen transferinde kullanıma uygun olacaktır.
5. Marsa yerleşkesi muayene kabul birimine teslim edilecek ve uygunluk alındıktan sonra teknik birim ambarına teslim edilecektir.
6. Uzunluğu 1 metreden az olmayacaktır.

Ergül TÜRKMEN

Hizmetli