

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 3 kalem Hastanemiz Eski Binada Bulunan Birinci Kat Yogun Bakım İhtiyacı İcin Acil Gerekli işi satın almaktadır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İbrahim TIĞLI
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TIBBİ GAZ PRİZİ OKSİJEN (BS-DIN-ISO-EN)	48	Adet		
2	TIBBİ GAZ PRİZİ VAKUM (BS-DIN-ISO-EN)	24	Adet		
3	TIBBİ GAZ PRİZİ TIBBİ HAVA (BS-DIN-ISO-EN)	24	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:27.10.2020 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

MEDİKAL GAZ PİRİZLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ OKSİJEN VAKUM KURU HAVA
PİRİZLERİ İÇİN GECERLİDİR

1-Medikal gaz pirizleri sadece kendisine ait medikal gaz fişleriyle çalışacak şekilde her bir gaza. Ait.farklılaştırılmış olarak DIN EN 737/1 e, göre üretilmiş olmalıdır Ve gaz pirizleri çekvalflı olmalıdır.ve ikinci parca sökülse bile gaz sızdırmaz olmalıdır

2-pirizler pirinç malzemededen imal edilmiş olup piriz iki parçadan müstekil olarak,ilk montaj Parçasına sert lehim ile bakır boruya monte Edilecektir sızdırmazlık parçaları ikinci montaj Parçasında kullanılmış olmalıdır GAZ PİRİZLERİNİN kafaları pirinç malzemededen krom, kaplı,yada krom olmalıdır ve ana gövdeye mandala ve turnaklı olmalıdır ya da İKİ ALYAN VİDALI OLMALIDIR PİRİZLERİN İÇ MİLERİ VE SABİTLEME PİMİ PASLANMAZ ÇELİKİTEN OLMALIDIR GAZ PİRİZLERİ 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR VE 5 YIL PARÇA TEMİN EDİLŞECEKTİR

3-Gaz pirizleri ISO 9170 de tanımlanan tes prösüdürlerine uygun olmalıdır

4-Kullanım sırasında medikal gaz fişlerinin tek ele kolaya sökülüp takılması uygun olmalıdır

5-Pirizler BS 5682 normlarına uygun olmalı ,ön kısmında bulunan beynelmilel gaz rengi ve temsil. Etiği gaz ismi yazılı olmalıdır

6-Gaz pirizlerini üretimini yapacak firma ISO 9001,2000 and BS EN ISO 13485-2001 VE UBB Kalite güvencesine uygun olmalıdır *UBB kodu olmak zorunda.*

7-NOT İstenen malzemeler eski binada bulunan yogun bakım üntesinde bulunan hasta başlarına Montaj yapılacaktır montac öncesinde 25 metre 12lik 20 metre 15lik bakır boru tesisatı SIVA ALTI Cekilerek 2adet hasta başına 6 adet 3/8 kelebek vana takılarak kurulumu yapılarak FALduruma Gelecektir piriz montajlar hasta başı icinde pinometik olarak dağıtılacaktır hasta başlarında Bulunan eksik kapaklar yapılacaktır ve tüm kontröleri yapılarak eksiksiz olarak teslim edilecektir. 8-TEKLİF VERECEK FİRMALAR YER TESBİTİ YAPAÇAKTIR TEKLİFLERİNİ ÖYLE VERECEKTİR.

MURİ TAŞ
SMT

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Teknikçi KAYKAÇ
Gas Teknisyen