

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 3 kalem 12 V Akü, Led Panel Armatür Ve Fotoselli Otomatik Kapı Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İbrahim TIĞLI
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	AKÜ 12 V 9 Ah	60	Adet		
2	LED PANEL ARMATÜR 60X60	20	Adet		
3	FOTOSELLİ OTOMATİK KAPI	2	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:20.11.2020 14:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

12 V 9 Ah AKÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. AKÜLER,12VOLT, 9AH OLACAKTIR.
2. AKÜ ÜZERİNDEKİ ÜRETİM TARİHİ TESLİM TARİHİNDEN EN FAZLA 6 AY ÖNCEKİ ÜRETİM TARİHLİ OLACAKTIR.
3. AKÜLER, EN AZ 2 YIL GARANTİLİ OLACAKTIR.
4. AKÜLERİ GETİRECEK FİRMA SÖKME VE TAKMA İŞLEMİNİ YAPACAKTIR.
5. AKÜLERİN TAKILMASI ESNASINDA OLUŞACAK HER TÜRLÜ ARIZA, YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN ÜCRETSİZ YAPILACAKTIR.
6. AKÜLER TSE, CE ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLACAKTIR.
7. YÜKLENİCİ FİRMA İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ TÜM TEDBİRLERİ ALACAKTIR.
8. YÜKLENİCİ FİRMA AKÜLERLE İLGİLİ OLARAK MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMUNU DA GETİRECEKTİR.

LED ARMATÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 36 W SMD LED GÜÇ OLMALIDIR.
2. IŞIK RENGİ BEYAZ OLMALIDIR.4000K OLMALIDIR.2600 LÜMEN OLMALIDIR.
3. 597*597*41 ÖLÇÜLERİNDE, EN FAZLA 2,1 KG, RC048B LED 36S/865 PSU W60L60 NOC MODELİ OLMALIDIR.
4. ÇALIŞMA GERİLİMİ 220-240V AC 50-60 Hz OLMALIDIR.
5. İP 20 KORUMA OLMALIDIR. OPTİK OPAL DİFÜZÖR OLMALIDIR.
6. IEC60598, CE SERTİFİKALARI OLACAKTIR.

OTOMATİK KAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 1.KAT YOĞUN BAKIM SERVİSİNE 2 ADET OTOMATİK KAPI TAKILACAKTIR.
2. KAPININ BİR TANESİ 1 TARAFTAN KARTLI DİĞER TARAFTAN EL SENSÖRÜ İLE ÇALIŞACAKTIR. İÇERİDEKİ OTOMATİK KAPI, 2 TARAFTAN DA EL SENSÖRÜ İLE ÇALIŞACAKTIR.
3. KAPILAR ÇALIŞIR DURUMDA TESLİM EDECEKTİR.
4. İŞİN YAPIMI SIRASINDAKİ TÜM MONTAJ, DEMONTAJ VE NAKLİYE İŞLERİ YÜKLENİCİ FİRMAYA AİT OLACAKTIR.
5. KAPI KUMANDA MİCROPROSES KONTROLLÜ OLACAK ELEKTRONİK KUMANDA VE MOTOR SİSTEMİ 98/37EC, 93/68/EEC VE 89/336/EEC YÖNETMELİKLERİNE UYGUN OLACAK.
6. TÜM KAPI MALZEMELERİ CE İŞARETLİ OLACAK.
7. KAPI CAMLARI 4+4 LAMİNE OPAK CAM OLACAKTIR.
8. KAPI EN AZ 2 YIL GARANTİLİ OLACAKTIR.
9. KAPI HAREKET ALANINDA 1 ADET FOTOSELLE KAPI HAREKET ALANINDA BULUNAN KİŞİLERİN GÜVENLİĞİ SAĞLANACAKTIR.
10. YÜKLENİCİ FİRMA İŞ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ TÜM TEDBİRLERİ ALACAKTIR.
11. DIŞ KAPIYA İDARE TARAFINDAN VERİLECEK OLAN DİYAFON TAKILACAK OLUP, İÇERİDEKİ KARŞILIĞI SORUMLUNUN İSTEYECEĞİ YERE TAKILACAKTIR.
12. DIŞTAKİ OTOMATİK KAPI MEKANİK KİLİTLİ OLACAKTIR.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Fevzi GÜL
Elektrik teknisyeni

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Tuncay KAYKAC
Baş Teknisyen