

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Yangın Algılama Sistemi Kurulması işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No | MALZEME ADI | Miktarı | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|------|----------------------------------|---------|--------|--------------|--------------|
| 1 | YANGIN ALGILMA SİSTEMİ KURULMASI | 1 | Adet | | |
| | | | | Toplam | |

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:25.11.2020 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

ALKOL DEPOSU YANGIN AGILAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Modüller yüksek basınçlı preslerde soğuk şekillendirme ile mukavemet kazandırılmış olmalıdır.
2. Modüler depoların bütün parçaları hijyen koşullarına uygun olarak üretilmelidir. Galvaniz depo içinde hiçbir şekilde yosun ve bakteri oluşmaması gerekmektedir.
3. Bakım ve onarımı çok kolay olmalıdır. Gerektiğinde parçalar birbirinden bağımsız olarak değiştirilebilir olmalıdır.
4. Modüler su depoları, modül parçalar halinde istenilen mekana kolaylıkla monte edilebilir olmalıdır.
5. Modüler su deposu 1 tonluk olmalıdır.
6. Tek pompa hidrofor olmalıdır.
7. Tek pompa hidrofora ait genişleme tankı olmalıdır.
8. Tek pompa hidrofora ait kumanda panosu olmalıdır.
9. AFF-AR tip köpük olmalıdır.
10. Modüler su deposu ve hidrofor bağlantıları yüklenici firmaya ait olacaktır.
11. Oda içi tesisatı galvaniz boru veya siyah borudan olmalıdır.
12. Oda içi tesisatın ucuna 3 adet civalı spring başlık takılacaktır.
13. Yapılacak olan işlerin montajı yüklenici firmaya ait olacaktır.
14. Yüklenici firma, işin yapımı esnasında iş güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri alacaktır.
15. Yüklenici firma, birim çalışanlarına sistem ile ilgili eğitim verecektir.
16. Yüklenici firma, sistemin bakımını 2 yıl ücretsiz yapacaktır.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Fevzi GÜL
Elektrik Teknikeri

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Tuncay KAYKAÇ
Baş Teknisyen