

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem Hastanemiz Yeni Ve Eski Binada Kullanılmak Üzere Oksijen Vakum Ve Kuru Hava Tamir Takımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İbrahim TİĞLİ
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	OKSİJEN VAKUM KURU HAVA PRİZİ İÇ DIŞ TAMİR TAKIMI	200	Adet		
2	30 W LED PROJEKTÖR	20	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:30.11.2020 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

TEKNİK ŞARTNAME VAKUM VE KURU HAVA YEDEK PARÇA

- 1- Hastanemiz yeni bina ve eski binada kullanılmak için merkezi gaz sistem pirizleri iç ve dış tamir Takımları
- 2-Yeni binada kullanılacak piriz iç takımları pirinç malzemeden imal edilmiş olmalıdır iç örnekleriye birlikt ve mevcut pirizlere uygun olmalıdır
- 3-Eski bina için kullanılacak piriz iç takımları pirinç malzemeden olmalıdır örnekleriyle birlikte verilmelidir piriz dış takımları pirinç malzeme krom kaplı olmalıdır ve gaz ismi üzerinde baskılı olmalıdır
- 4-NOT TÖM MALZEMELERİN NUMUNESİ GÖRÖLEREK TEKLİF VERİLECEKTİR
- 5-VE TÖM İSTENEN MALZELERE UYGUN 5 -ER ADET İÇ ORİNK VERİLECEKTİR

Seyhan Devlet Hastanesi
Nuri TAŞ
Hizmetçi



SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Tuncay UN
Baş Teknisyen



30 W LED PROJEKTÖR ARMATÜR

1. NOMİNAL GÜÇ 30 W OLACAKTIR.
2. IŞIK RENGİ 840 NÖTR BEYAZ OLACAKTIR.
3. IŞIK AÇISI 110° OLACAKTIR.
4. IŞIK AKISI 2550 LM OLACAKTIR.
5. RENK SICAKLIĞI 4000K OLACAKTIR.
6. ÇALIŞMA SICAKLIĞI -40 °C ~ +50 °C OLACAKTIR.
7. LED'LI AYDINLATMA ARMATÜRÜ BAŞLANGIÇ VERİMİ 85 LM/W OLACAKTIR.
8. ÇALIŞMA VOLTAJİ 220~240 OLACAKTIR.
9. FREKANS 50-60 HZ OLACAKTIR.
10. İP 65 KORUMA SINIFI OLACAKTIR.
11. ÖLÇÜLERİ 170X130X29 OLACAKTIR.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Bülent ÖZ
Elektrik Teknisyeni

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Tuncay KAYKAC
Baş Teknisyen