

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 7 kalem Engelli Rampası Yapımı,klape Ve Jeneratör Akülerinin Yenilenmesi İçin Malzeme Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İbrahim TİĞLİ  
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	4" KLAPE	2	Adet		
2	SAÇ LEVHA 4/5-120X240CM	2	Adet		
3	PROFİL 40x40x3mm	2	Boy		
4	12V 200Ah AKÜ	2	Adet		
5	12V 120 Ah AKÜ	2	Adet		
6	JENERATÖR MOTOR BLOK SU ISITICISI	1	Adet		
7	PUL BAŞLI VİDA (4CM)	4	Paket		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:5.02.2021 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e\_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

## SEYHAN DEVLET HASTANESİ

KADIN DOĞUM EK HİZMET BİNASI (MARSA-MEYDAN) YERLEŞKELERİ YAĞMUR SUYU TAHLİYE POMPALARININ KLAPELERİNİN YENİLENMESİ, MEYDAN AŞI ODASI GİRİŞİNE ENGELLİ RAMPASI YAPILMASI, JENERATÖRLERİN DEĞİŞMESİ GEREKEN PARÇALARININ ALINMASI İŞLERİNE AİT MALZEMELERİN TEKNİK ŞARTNAMESİDİR

1-KLAPE; 4" ebatında, paslanmaya karşı galvaniz kaplamalı sacdan imal edilmiş, kullanılacağı tahliye pompalarına birebir uyumlu olmalıdır.

2-SAC LEVHA; 4/5-120x240cm Ebadında, bakla desenli, deforme olmamış,3mm et kalınlığında olmalıdır.1 adedi marsa 1 adedi meydan yerleşkesine teslim edilecektir.

3-PROFİL; 40X40X3MM ebadında, her biri 6 metre uzunluğunda, deforme olmamış olmalıdır. 1 adedi marsa 1 adedi meydan yerleşkesine teslim edilecektir.

4-AKÜ; 12V 200Ah, orijinal ambalajında, bakımsız tip olmalıdır. Ürün en 2 yıl garantili olmalıdır. Akülere uygun kutup başları ve köprü kablosu beraberinde verilecek ve montaj yüklenici tarafından yapılacaktır.Demontaj aküler marsa teknik birim yetkililerine teslim edilecektir.

5- AKÜ; 12V 120Ah, orijinal ambalajında, bakımsız tip olmalıdır. Ürün en 2 yıl garantili olmalıdır. Akülere uygun kutup başları ve köprü kablosu beraberinde verilecek ve montaj yüklenici tarafından yapılacaktır.Demontaj aküler marsa teknik birim yetkililerine teslim edilecektir.

6-GRUP ISITICISI; Ürün en az 2 yıl garantili olmalıdır. Ürünün de montaj ve montajı yüklenici tarafından yapılacaktır.Çıkan arızalı parçalar marsa teknik birim yetkililerine teslim edilecektir.

7-VİDA; pul başlı, sarı renkli, yıldız, 4cm boyunda olacaktır.500 er adetlik paketlerde olacaktır.

Seyhan Devlet Hastanesi  
Bülent KELEŞOĞLU  
Teknik Birim Sorumlusu