

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem Mannyetik Kilit Tutucu Ve Krom Boru Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İbrahim TİĞLİ
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	YANGIN MANYETİK KİLİT TUTUCU	10	Adet		
2	PASLANMAZ ÇELİK KROM BORU (40 MM DIŞ ÇAPINDA VE 2MM ET KALINLIĞINDA)	20	Metre		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:18.02.2021 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

MANYETİK KAPI TUTUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Duvar tipi montaja uygun olacaktır.
2. Enerji varken kilitli olacaktır.
3. En az 35 kg tutma gücüne sahip olacaktır.
4. Yangın ve geçiş sistemlerine uyumlu olacaktır.
5. Manyetik kapı tutucu rengi beyaz 24 volt DC 60mA olacaktır.
6. Serbest bırakma butonu olacaktır.
7. Manyetik kapı tutucu takım halinde olacaktır.
8. Manyetik kapı tutucu ile beraber 24 volt DC 5A trafo da verilecektir.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Fevzi GÜL
Elektrik Teknikeri

PASLANMAZ ÇELİK ÇEKME KROM BORU TEKNİK SARTNAMESİ.

PASLANMAZ ÇELİK ÇEKME KROM BORU ÖZELİKLERİ: 316 :L KALİTEDE OLMALI.
40MM DIŞ ÇAPI 2MM OLMALIDIR İSTENEN KROM BORU 30SANTİM PERDE BETON
KIRILARAK 20MT İDARENİN İSTEDİĞİ YERE KADAR ARGON KAYNAĞI.
YAPILARAK. GETİRİLECEKTİR VE 10MT TOPRAK OLDUĞUNDAN DOLAYI ,
BU MESAFE ARASINA BETON(U)KANAL 30X30 YAPILACAK VE BU KROM.
BORUNUN ÜZERİ SACLA KAPATILACAKTIR
BORU BİTİŞİNE DLUM CENESİ BAĞLANTISI YAPILACAKTIR VE DOLUM ÇENESİ
ANAHTARLI KORUMALI OLACAKTIR CAM ELYAF İZOLOSİYON YAPILARAK.
TÜM TESTLERİ VE KONTROLLERİ YAPILIP TESLİM EDİLECEKTİR .

NURİ TAŞ
