

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 8 kalem 8 Kalem Muhtelif Malzeme Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No | MALZEME ADI | Miktarı | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|------|--------------------------------|---------|--------|--------------|--------------|
| 1 | PPRC BORU KAYNAK PAFTASI | 1 | Takım | | |
| 2 | SERAMİK KLOZET DEPOSU | 10 | Adet | | |
| 3 | TASARRUFLU AMPÜL | 100 | Adet | | |
| 4 | PİS SU KANAL AÇMA POMPASI | 1 | Adet | | |
| 5 | PİS SU KANAL AÇMA SİPİRAL YAYI | 1 | Adet | | |
| 6 | LAVOBA BATARYASI | 10 | Adet | | |
| 7 | MASAÜSTÜ AKROBAT BÜYÜTEÇ | 1 | Adet | | |
| 8 | KAFES TEL | 100 | Metre | | |
| | | | | Toplam | |

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:05.03.2021 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

KADIN DOĞUM EK HİZMET BİNASI (MARSA-MEYDAN) YERLEŞKELERİ RUTİN SARF MALZEMELERİ İSTEMİ
TEKNİK ŞARTNAMESİDİR

1-PPRC BORU KAYNAK PAFTASI: TAKIM 20,25,32,40,50,63,75 VE 90MM Ölçülerde,pafta uçları içermelidir.Uçlar alüminyum gövdeli ve teflon kaplamalı olmalıdır.

2-SERAMİK KLOZET DEPOSU:Yerleşkelerimizde kullanılan NOVA marka alafranga tip klozetlere birebir uyumlu olmalıdır.Montaj için extra parça gerektirmemelidir.

~~3-PPRC 20MM-DİŞ-DİŞ DİRSEK:TSE belgeli olmalıdır.~~

~~4-PPRC 20MM-İÇ-DİŞ DİRSEK:TSE belgeli olmalıdır.~~

~~5-3X1,5 TTR-KABLO:TSE belgeli ve 100 mt'lik ambalajında olmalıdır.~~

~~6-3X2,5 TTR-KABLO: TSE belgeli ve 100 mt'lik ambalajında olmalıdır.~~

7-TASARRUFLU AMPÜL: E27 duylu,min. 6000 saat çalışma süresine sahip olmalıdır.Mevcut armatürlerimize takılabilmesi için mini twist şeklinde olmalıdır.A sınıfı enerji verimliliğine sahip olmalıdır.11-15 W aralığında ve ışık rengi soğuk beyaz olmalıdır.

~~8-AA KALEM PİL: AA boyutta orijinal ambalajında, ürün teslim tarihinde en fazla 2 ay önce üretilmiş olmalıdır.~~

~~9-AAA KALEM PİL: AAA boyutta orijinal ambalajında, ürün teslim tarihinde en fazla 2 ay önce üretilmiş olmalıdır.~~

~~10-METAL MAKET BIÇAĞI: Min.18 mm boyunda, darbeye zorlamaya karşı dirençli, alüminyum gövdeli otomatik kilitleme sistemine sahip olmalıdır.~~

11-PİS SU KANAL AÇMA POMPASI: Ulaşılması zor alanlar için uygun adaptörlerine sahip olmalıdır.Çift taraflı sızdırmazlık contası bulunmalıdır.Ayarlanabilir esnek kolu bulunmalıdır.Uzun süreli ve sık kullanıma uygun kalitede olmalıdır.

12-PİS SU KANAL AÇMA SİRİRAL YAYI:50-100 mm yarıçaplı boruların temizlenmesi işinde kullanılmaya uygun, paslanmaya karşı galvaniz kaplamalı, spiral uzunluğu 7 metre olmalıdır.Geri çekme uçlu olmalıdır.

13-LAVABO BATARYASI:TSE belgeli bulunmalıdır.Prinç malzemedden üretilmiş olmalıdır.Aç-Kapa döner borulu sıcak-soğuk girişli olmalıdır.Ambalajında 2 adet flex hortumu ve montaj parçaları bulunmalıdır. Kaliteli kromaj kaplamalı, seramik diskli kartuşu olmalıdır.

~~14-KÖRÜKLÜ LAVABO SİFONU: Kapalı uzunluk min.32 cm olmalıdır. Çamaşır,bulaşık makineleri veya klima drenaj hortumu için alt kısmında ikinci bir çıkışa sahip olmalıdır.Üst kısım metali paslanmaya karşı krom kaplamalı olmalıdır.~~

15-MASAÜSTÜ AKROBAT BÜYÜTEÇ: Min.18mm çaplı merceği olmalıdır.Mercek kapaklı olmalıdır.Masa tutturma aparatı mengene tip olmalıdır.(kıstıracağı tip kabul edilmeyecektir)Mercek çevresi mat ışıklı ledli olmalıdır.Min.3 dirsekli ve mercek çevresinde lamba açma kapama anahtarı bulunmalıdır.

16-KAFES TEL: Metal, PVC kaplı, puntalı, 1,05mm kalınlıkta, 100cm yüksekliğinde, 1,9cm göz aralıklı olmalıdır.


Teknik Birim Sorumlusu

Seyhan Devlet Hastanesi
Bülent KELEŞOĞLU
Teknik Birim Sorumlusu