

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem Led Spot Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	18 WATT LED SPOT	10	Adet		
2	19 WATT LED SPOT	50	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:05.03.2021 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

60X 60 LED ARMATÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

36 W SMD LED GÜÇ OLMALIDIR. IŞIK RENGİ GÜN IŞIĞI OLMALIDIR.
4000K OLMALIDIR.2600 LÜMEN OLMALIDIR.
597*597*41 ÖLÇÜLERİNDE, EN FAZLA 2,1 KG, RCB048B LED32S/840 PSU W60L60 NOC TR MODELİ
OLMALIDIR.
ÇALIŞMA GERİLİMİ 220-240V AC 50-60 Hz OLMALIDIR. IP 20 KORUMA OLMALIDIR.
OPTİK OPAL DİFÜZÖR OLMALIDIR.
IEC60598, CE SERTİFİKALARI OLACAKTIR.
CLIP –İN ASMA TAVAN İÇİN MONTAJ APARATI YANINDA VERİLECEKTİR.

18 W LED SPOT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. LED 18 W GÜCÜNDE 1300 LÜMEN 6400 KELVİN OLMALIDIR.
2. 19,9 CM DELİK ÇAPI 22 CM DIŞ ÇAPI OLMALIDIR
3. 220-240 V 50-60 HZ ÇALIŞMALIDIR.
4. IŞIK RENGİ BEYAZ OLMALIDIR.
5. İP20-CLASS 2 CE ROHS AEE SERTİFİKALARI OLMALIDIR.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Fevzi GÜL
Elektrik Teknikeri