

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 3 kalem Hastanemiz Ameliyathane, Hukuk Birimi, Klima Atölyesi, Ve İdari Mali İşler Müdürlüğü İçin Gereklidir. işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İbrahim TİĞLİ
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ALÜMİNYUM SÜRGÜLÜ PENCERE	2	Adet		
2	SÜRGÜLÜ PVC PENCERE	3	Adet		
3	BANT PENCERE	1	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:28.05.2021 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

FİRMA-KAŞE
İMZA

AMELYATANE ALEMİNYUM SÜRGÜLÜ PENCERE ŞARTNAMESİ

- 01-Aleminyum sürgülü pence sistemi c 60 serisi olacak
- 02-Doggramanın et kalınlığı 0.3 mm en az olacak TSO İSO belgeli en az 2 yıl garantili olacak
- 03-Dogramada vida başları görünmiyecek aksesuar kol ray sürgü sistemleri 1. sınıf kalitede paslanmaz olacak bağlantı vida vs gibi dogramada görülmüyecek dogramanın rengi mevcutta bulunan dogramalarla aynı renkte olacak
- 04-Aleminyum sürgülü pencere altına 3 cm lik 1 . sınıf mermeri olacak
- 05-Takılacak olan pencere yerinde duvar oldugundan kırım sıva tamiri yüklenici firma tarafından yapılacak çıkan molaz vs gibi gösterilen yere taşıyacak işi alan firma yerinde net ölçü alıp imalat yapıcak
- 06-Aleminyum pecere camları 4x16x4 ısıcamlı damperli reflekte mecutta bulunan dogramalarla aynı rek ve özeliğe 200x130 ebadında 1 adet 150 x 130 ebadında 1 adet toplamda 2 adet aleminyum sürgülü penecere ve 2 adet pencerelere aleminyum telli sineklikli olacak
- 07-Pencerelerin üst kısmına her iki pencreyede galvaniz 1 mmet kalınlığında 30x 30 demir boyalı prfilden 30 cm eninde sundurma yapılıp yerine monte edilecek.

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜRÜ ODASI , HUKUK BİRİMİ VE KİLİMA ATÖLYESİ PENCERE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Plastik doğramalar TSE 5358 e uygun sert PVC profilden imal edilip yüzeyleri pürüssüz olacak.
- 2-Pencere kasa profilleri en az 75 mm.genişliğinde et kalınlığı 3 mm.olacak..
- 3-İç destekler galvanizli sacdan 1,2 mm den az olmayacak
- 4-Yapılacak olan PVC pencerelere sürgülü olacak.dışarıdan hava geçişi olmayacak
- 5-Doğramada kullanılacak aksesuar,kilit,kol gibi vs. malzemeler 1.sınıf TSE -İSO belgeli olacak.
- 6-PVC doğramaların görünen kısımlarında vida,perçin gibi bağlantılar olmayacak.
- 7-İmalatı yapan firma PVC kasaları paslanmaz vidalarla montajını yapıp uygun renk 1.kalite mastik ile sızdırmazlığını sağlayacaktır.
- 8-İmalatı yapacak firma imalattan önce yerinde kesin ölçü alacak.
- 9-PVC kasalarda ve kanatlarda 1,2 mm.et kalınlığında galvanizli U profil sac kullanılacak.
- 10- Seyhan devlet hastanesi hastane müdürü odasına 150x 150 ebadında 2 adet klima atölyesine 150 x 150 ebadında 1 adet klima 1 adet sürgü pencere gösterilen yerere 1adet hukuk birimi 285x100 cm.ebatlarında ebadında 1 adeet bant pencere toplamda 4 adet pencere yapılması 4*10*4 mm. Düz camlı altı mermerli aleminyum telli sürgülü 4 adet sineklik yapılıp montajı olacak
- 11- imalatı yapıcak firma mevcut duvar kırımı sıva vs sızdırmazlık çıkan molazların taşınması bütün işleri firma yapıcak
- 12-Pencerelerin dışarı üst kısmına su almaması için 150 x 30 ebadına galvaniz saçlı 1 mm et kalınlığında kenarları 30 X30 profil olup boyalı şekilde yapılıp yerine monte edilecek.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Tuncay UN
Baş Teknisyen