

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem 2 Kalem Jeneratör Malzemesi Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Yağmur ÖZGÜLEÇ ALTINAY  
TIBBİ SEK.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	AKÜ (12V 143A)	2	Adet		
2	1425 KVA JENERATÖR KONTROL PANELİ	1	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:10.06.2021 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e\_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

## 143Ah AKÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Aküler,12volt ,43 Ah olacaktır.
- 2.Akü üzerindeki üretim tarihi teslim tarihinden en fazla 6 ay önceki üretim tarihli olacaktır.
- 3.Aküler, en az 2 yıl garantili olacaktır.
4. Aküleri getirecek firma sökme ve takma işlemini yapacaktır.
- 5.Akülerin takılması esnasında oluşacak her türlü arıza, yüklenici firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.
- 6.Akü başlıkları da temizlenecektir.
- 7.Aküler TSE, CE özelliklerine sahip olacaktır.
- 8.Yüklenici firma işin yapımı esnasında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri alacaktır.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ  
**Fevzi GÜL**  
Elektrik Teknikeri

SEYHAN DEVLET HASTANESİ  
**Tuncay KAYKAÇ**  
Baş Teknisyen

## JENERATÖR KONTROL PANELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Jeneratör kontrol paneli modül CMP IM-NT Set senkron olacaktır.
- 2.Yüklenici firma AKSA jeneratörlerinin yetkili servisi olacaktır.
- 3.Yüklenici firma jeneratörlerin tüm yazılımlarını ücretsiz yapacaktır.
4. Yüklenici firma, jeneratörleri çalışır durumda teslim edecektir.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ  
**Fevzi GÜL**  
Elektrik Teknikeri

SEYHAN DEVLET HASTANESİ  
**Tuncay KAYKAÇ**  
Baş Teknisyen