

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Hastanemiz Eski Binada Bulunan Bir Adet Su Arıtma Cihazının Tamir Ve Bakımının Yapılması işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İbrahim TİĞLİ
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SU ARITMA CİHAZI BAKIM VE TAMİR HİZMETİ	1	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:14.06.2021 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

ESKİ BİNA SU ARITMA CİHAZI BAKIM VE TAMİR ŞARTNAMESİ

1-Hastanemiz eski bina kazan daiderinde bulunan su tasviye cihazı arızalı olup tamir ve bakımının yapılması gerklidir.Kontrol valfi ve reçinesi deęişmelidir.

2-Kontrol valfleri digital yapıda olmalı ve saate en az 10 ton kapasitesi olmalıdır.

3-220 v şehir şebekesi ile çalışmalıdır.

4-Reçine belirtilen özelliklerde olmalı ve yaklaşık 36 torba reçine deęişecektir.

- Kuvvetli asidik İon deęiştirici katyonik tip reçine olacaktır
- Granül formunda olacaktır.
- Konvensiyonel jel polystiren bazlı olacaktır.
- Polimer yapısı, divinil benzen yağlı polystiren olacaktır
- Tam tane sayısı minimum %90 olacaktır.
- Fonksiyonel grupları polystiren sülfanat olacaktır.
- Yükleme ağırlığı takriben 850 g/l olacaktır.
- Spesifik çekim , nem Na + formunda 1.27 olacaktır.
- Toplam deęiştirme kapasitesi , Na + formunda,ıslak,volumetrik 1.9 eq/l min olacaktır
- Toplam deęiştirme kapasitesi , Na + formunda,kuru,kütlesel 4.5 eq/l min olacaktır.
- pH aralığı 0-14 arası olacaktır.
- 25 kg. lık torbalar halinde olacaktır.

5-Kullanılan malzemeler 2 yıl garantili ve tse veya ce belgeli malzemeler kullanılmalıdır.

6-Tamir ve bakım sonrası sağlam çalışır durumda teslim edilmelidir.Bunun için gerekli tüm malzemeler yüklenici tarafından karşılanacaktır.

7-Tamir ve bakım yapılacak su atsviye cihazı yerinde görülerek teklif verilmelidir.

8-Gıda tüzüğüne uygun olmalı sağlık açısından hiç bir sorunu olmmalıdır.

9-Sistem baypaslı olacak.Valf giriş çıkışları rekorlu olmalıdır.

10-Sisteme su giriş ve çıkış noktalarında devre dışı bırakma vanası olmalıdır.

Seyhan Devlet Hastanesi
Ozan ECEVİT
Makine TEKNİSYENİ

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Tuncay KAYKAÇ
Baş Teknisyen