T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 5 kalem Hastanemiz Eski Binada Bulunan Hava Komprösörleri Ve Klima Sistemi İçiin Yedek Parça Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ÇEK VALF SARI 2"	3	Adet		
2	LG SB061YAA SCROOL KOMPRESÖR	1	Adet		
3	HAVA TÜPÜ	10	Adet		
4	OTOMATİK HAVA PRÜJÖRÜ	10	Adet		
5	EURO MOTORS FC 83M-2025/2 FANCOİL GURUBU	10	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:23.11.2021 10:00:00

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınfan karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler degerlendirilmeyecek, degerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler degerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirteçektir.
10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakalrın idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA
Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

ÇEKVAL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1/Teknik tarifi basınçlı hava sistemlerine uygun piriç malzemede üretilmiş

Olup basınca ve sıcaklıga uygun olmalıdır montaj yerine uygun olmalıdır montaj yerinde

Kulanılacak fitiks malzemeleri yükleniciye aitir .

2/<3/4/uygun 3 adet çekvalf montaj ve de montaj yüklenici firmaya ayit olmalıdır yüklenici.

Firma yaptıktan sonra hastanenin blirlemiş oldugu görevliyle birlikte kontrolleri yapılarak.

Teslim edilmelidir.

Nuri TAŞ
Merkezi Gaz Sorumlusu

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Tuncay KAYKAÇ
Baş Teknisyen

TEKNİK ŞARTNAME

1-KOMPRESÖR LG SB061YAA R 22 A GAZLI SCROOL KOMPRESÖR OLACAKTIR.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Mustafa DEMİRCİ
Klima Atölyesi Sorumlusu

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Tuncay UN
Bas Teknisyen

TEKNİK ŞARTNAME

1-HAVA TÜPÜ :GÖVDESİ KARBON ÇELİK MALZEMEDEN İMAL, 10 LİTRE KAPASİTELİ, 10BAR ÇALIŞMA BASINCINA SAHİP GİRİŞ ÇIKIŞ BAĞLANTILARI 1/2" MAŞONLU OLACAKTIR.

2-OTOMATİK HAVA PRÜJÖRÜ:PİRİNÇ MALZEMEDEN İMAL ÇEKVALFLİ TİPTE, 10 BAR ÇALIŞMA BASINCINDA 1/2" BAGLANTI ÇAPINDA OLACAKTIR.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Mustafa DEMİRCİ
Klima Atölyesi Sorumlusu

TEKNİK ŞARTNAME

1-FANCOİL MOTOR GURUBU EURO MOTORS FC 83M-2025/2 MARKA/MODEL OLACAKTIR.

2-FANCOİL MOTOR GURUBU FANI, MOTORU VE SALYANGOZU DAHİL GRUP HALİNDE OLACAKTIR.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Mustafa DEMİRCİ
Klima Atölyesi Sorumlusu

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Tuncay UN
Baş Teknisyen