

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 5 kalem Marsa-meydan Arızalı Klimalar İçin Yedek Parça İstemi işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	PCA-125A TAHLİYE POMPASI	1	Adet		
2	V KAYIŞ 13X900	4	Adet		
3	SİGMA SGM14DMA FAN MOTORU	1	Adet		
4	SİGMA SGM14DMA BLOWER	1	Adet		
5	RUBENİS AC 485 İÇ ÜNİTE FAN MOTORU	1	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:2.02.2022 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e\_mail:adanachs6.satinalma@saglik.gov.tr

## TEKNİK ŞARTNAME

### 1-TAHLİYE POMPASI:

220V 50HZ, 20-60W, 320L/H-125L/H, tank kapasitesi 1,8LT olacaktır.

model	PC-320A	PC-125A
voltage	220v50hz	220v50hz
Max. lift	6m	4m
Max. flow	320L/H	125L/H
Storage tank capacity	1.8L	1.8L
Max. power	20w	60w
Max. current	100MA	500MA
noisy	28dB(A)	448dB(A)
temperature	0-50 °C	0-50 °C
safety switch	NC 3A-250V	NC 3A-250V

### 2-V-KAYIŞ ;

13x900 ÖLÇÜLERİNDE OLMALIDIR.

### 3-FAN MOTORU;

SİGMA SGM14DMA MODEL KLİMAYA BİREBİR UYUMLU OLACAKTIR.

### 4-BLOWER;

SİGMA SGM14DMA MODEL KLİMAYA BİREBİR UYUMLU OLACAKTIR.

### 5-İÇ ÜNİTE FAN MOTORU:

RUBENİS AC 485 MODEL KLİMAYA BİREBİR UYUMLU OLMALIDIR.

Seyhan Devlet Hastanesi  
Bülent KELEŞOĞLU  
Teknik Birim Sorumlusu



## TEKNİK ŞARTNAME

1-RADYAL FAN: Fanlar D2 E160-AB01-21 kodunda, çift emişli olacaktır

2-FLEKS BORU; 22cm çapında, tel destekli, fleks özellikte olmalıdır.Beraberinde 50 adet 80 cm'lik plastik kelepçe verilecektir.

3-ALÜMİNYUM BANT:Her biri 10 cm eninde 25 mt uzunluğunda alüminyum folyo bant olacaktır.

4-Montaj yükleniciye aittir.

Seyhan Devlet Hastanesi  
Bülent KELEBEKÇİ  
Teknik Sorumlusu