

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Klima Kireç Sökücü işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KİMYASAL KİREÇ SÖKÜCÜ MERKEZİ KLİMA SİSTEMİ İÇİN	500	Litre		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:20.04.2022 13:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not.1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tel:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

KLİMA SİSTEMİ İÇİN KİREÇ ÇÖZÜCÜ KİMYASAL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-KİREÇ ÇÖZÜCÜ KİMYASAL ORGANİK ASİT VE İNHİBİTÖRLER İÇERİYOR OLACAKTIR.

2-KİREÇ ÇÖZÜCÜ PH DEĞERİ 2-2.5 OLACAKTIR.

3-KİMYASAL, KİRECİ, TORTU VE PASI ÇÖZECEK ORGANİK ASİT İÇERİKLİ OLACAKTIR.

4-FORMİK ASİT FOSFORİK ASİT VE HİDROKLORİK ASİT İÇERMEYECEK, BU ÜRÜNLERİ İÇERMEDİĞİNE DAİR BELGELİ OLACAKTIR.

5-ÜRÜN ALÜMİNYUM, BAKIR VE DİĞERMETALLERE ZARAR VERMEYECEK İNHİBİTÖRLER İÇERİYOR OLACAKTIR.

6-ÜRÜN EN FAZLA 25 LİTRELİK PLASTİK BİDONLARDA AMBALAJLANMIŞ OLACAKTIR.

7-ÜRÜNLE BİRLİKTE 100 ADET PH ÖLÇÜM KAĞIDI VERİLECEK VE PH DEĞERİ ÖLÇÜLECEKTİR.

8-ÜRÜN MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU OLACAK VE İDAREYE SUNULACAKTIR.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
F. Mustafa DEMİRCİ
Klima Analizi Sorumlusu