

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 9 kalem Marsa-meydan Klima Yedek Parça Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	1/2" İZOLELİ BAKIR BORU	25	Metre		
2	1/4" İZOLELİ BAKIR BORU	25	Metre		
3	3/8" İZOLELİ BAKIR BORU	25	Metre		
4	5/8" İZOLELİ BAKIR BORU	25	Metre		
5	KLİMA SOĞUTUCU GAZ (R22A)	5	Adet		
6	KLİMA SOĞUTUCU GAZ (410A)	5	Adet		
7	KLİMA SOĞUTUCU GAZ (R 407 C)	7	Adet		
8	EXPANSİON VALF	2	Adet		
9	YAĞ (KOMPRESÖR YAĞI)	2	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:7.06.2022 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Saıancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.sarinalma@saglik.gov.tr

TEKNİK ŞARTNAME

GENEL ŞARTLAR

Tüm malzemeler Kadındoğum ek hizmet yerleşkesi Teknik Birimine teslim edilecektir.

Mevcut hijyenik klima sistemi GEMAK markadır. Sistemde uyumsuzluk oluşturacağından ve/veya numunesiyle farklılık gösteren malzeme sistem üzerinde denendikten sonra kabul edilecek ve/veya edilmeyecektir.

Tüm ürünler fabrika çıkış ambalajında ve daha önce kullanılmamış durumda kabul edilecektir.

- 1 – Klima bakır boru 1/2:** Bakır borular 0,8mm et kalınlığında yumuşak kongol tip olacaktır. 13mm İzolasyonlu olmalıdır.
- 2 – Klima bakır boru 1/4:** Bakır borular 0,8mm et kalınlığında yumuşak kongol tip olacaktır. 13mm İzolasyonlu olmalıdır.
- 3 - Klima bakır boru 3/8:** Bakır borular 0,8mm et kalınlığında yumuşak kongol tip olacaktır. 13mm İzolasyonlu olmalıdır.
- 4 - Klima bakır boru 5/8:** Bakır borular 0,8mm et kalınlığında yumuşak kongol tip olacaktır. 13mm İzolasyonlu olmalıdır.
- 5 – Klima gazı (R22A):** Soğutma gazı tek kullanımlık tüpte olmalıdır. ISO9001, ISO14001 belgeli olmalıdır. Gaz analiz sertifikalı ve MSDS belgeli olacaktır.13,6 kiloluk tüpte olacaktır.
- 6 – Klima gazı (R410A):** Soğutma gazı tek kullanımlık tüpte olmalıdır. ISO9001, ISO14001 belgeli olmalıdır. Gaz analiz sertifikalı ve MSDS belgeli olacaktır.11,35 kiloluk tüpte olmalıdır.
- 7 – Klima gazı (R407C):** Soğutma gazı tek kullanımlık tüpte olmalıdır. ISO9001, ISO14001 belgeli olmalıdır. Gaz analiz sertifikalı ve MSDS belgeli olacaktır.11,3 kiloluk tüpte olacaktır.
- 8 – Expansion Valf:** Soğutucu akışkanı R407C gazına uygun, Uygulaması orta sıcaklıkta, dengeli bağlantı noktasına sahip **TJRE17NWL7/8*7/8** kodunda olmalıdır.
- 9 – Kompresör Yağı:** Cp1 31 HE olmalıdır.20 litrelik kapalı kaplarda ambalajlı olmalıdır.

Mustafa YAYLAGÜLÜ

Elektrik Teknisyeni

Bülent KELESOĞLU

Teknik Birim Sorumlusu