

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Otomatik Su Klorlama Cihazı (su Depoları İçin) Talebi işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	OTOMATİK SU KLORLAMA CİHAZI	1	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:13.06.2022 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

KARAIŞALI DEVLET HASTANESİ

DOZAJ POMPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 220Vac 50-60 HZ olmalıdır.
- 15 w olmalıdır.
- En 5lt/saat olmalıdır.
- 5 bar kapasiteli olmalıdır.
- 180 strok/dakika olmalıdır.
- Seviye flatör girişli olmalıdır.
- IP 65 korumalı olmalıdır.
- Emiş hortumu 2X1,5 olmalıdır.
- Emme basma çekvalf kiti olmalıdır.
- Seviye sensör çıkışı olmalıdır.
- Cihaz gerekli olan TSE, CE vb. standartlara uygun üretilmiş olmalıdır.
- Cihaz üzerinde değerlerini belirten etiket olmalıdır.
- Cihaz en az 2 yıl üretim hatalarına karşı garantili olmalıdır.
- Cihaz Karaisalı Devlet Hastanes'ine kurulumu ve ayarlamaları yapılacak kurulum ücreti istenmeyecektir.
- Cihaz beş (5) işgünü uygulamaya tabi tutulacak uygunluğu uygulamadan sonra verilecektir.

Tayfun DAMAKSIZ

Elektronik Teknikeri

Zafer DAVARCI

Bio Med.Teknisyeni

M. Harun ALPAY

Sihhi Tesisat Teknikeri