

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem Hastanemiz Ana Bina Sterilizasyon Biriminde Kullanılmak Üzere İhtiyaç Vardır işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	1,5 TONLUK POLİETİLEN SU DEPOSU	2	Adet		
2	FLATÖR ŞAMANDIRA 3/4"	2	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:3.08.2022 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

1500 Lt Beyaz Yatay Silindir Polietilen Su Deposu Şartnamesi

**.GENİŞLİK : 106 CM YÜKSEKLİK : 119 CM UZUNLUK : 182 CM ÇIKIŞ : 3/4 KAPAK : 32 CM
MALZEME ET KALINLIĞI : 6-8 MM 300 LT den 5. 000 LT' ye kadar farklı litre de üretilen
polietilen yatay silindir depolar yüksek yoğunluklu, U.V. dayanımlı ve dönüşümlü
hammaddeden üretilmiş olmalı, Sağlık Bakanlığı onaylı ve TSEK Kalite Belgesi olmalıdır.
Ürün Özellikleri: Yatay ve silindir şekilde olmalıdır, Geri dönüşümlü polietilen
malzemeden üretilmiş olmalıdır, Sağlık Bakanlığında onaylı, TSEK kalite belgesi
olmalıdır. Monoblok olarak üretilmiş olmalıdır, ek kaynak ve perçin bulunmamalıdır.
Ürün ebatları \pm %3 toleranslıdır. U.V. ışınlarına karşı ve darbeye dayanıklı olmalıdır.
Kokusuz ve hijyenik olmalıdır. Su ile kolay temizlenebilmelidir. Uygunluk açısından
kapakların polietilen hammaddeden üretilmiş olup depo bağlantı manşon kısmı pirinç
malzeme kullanılmış olmalıdır.**

Seyhan Devlet Hastanesi
Bahri KEMANECİ
Teknisyen

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Tuncay KAYKAÇ
Baş Teknisyen

¾'' FLATÖR (şamandıra) ŞARTNAMESİ

Tsek, Tse Belgeli olacaktır

Çalışma Basıncı en az 6 Bar olmalıdır.

Max. Çalışma Sıcaklığı +80°C olmalıdır.

Sarı malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

¾ inç olmalıdır. Bağlantı aparatları ve topu üzerinde olup fabrika hatası olmamalıdır.

Seyhan Devlet Hastanesi
Bahri KEMANECİ
Teknisyen

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Tıbbi Ekipmanlar
Bey. Tıbbi Ekipman