

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 5 kalem Marsa Ek Hizmet Binası Polklinik Klima Santrali Yedek Parça İstemi işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	FREON GAZ	3	Adet		
2	KONTAKTÖR	3	Adet		
3	DİJİTAL TERMOSTAT	3	Adet		
4	FAN 630MM EMİCİ 380 VOLT	3	Adet		
5	5 HP SCROLL KOMPRESÖR	3	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:23.08.2022 10:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e\_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

YORK MARKA KANALLI KLİMANIN KOMPRESÖR VE FAN MOTOR DEĞİŞİM İŞİ ŞARTNAMESİ

- 1-KOMPRESÖR HERMETİK TİP OLACAKTIR
- 2-KOMPRESÖR 380 V İLE ÇALIŞACAK.(5 HP GÜCÜNDE)
- 3-KOMPRESÖR MEVCUT ÜNİTEYE UYGUN KAPASİTEDE OLACAK
- 4-FAN MORU 380 VOLT İLE ÇALIŞACAKTIR
- 5-FAN MOTORU ÜNİTENİN ORJİNAL FAN MOTOR DEBİSİ VE DEVRİ İLE AYNI OLACAKTIR
- 6-ÜNİTENİN PANO DÜZENLENMESİ YAPILACAKTIR
- 7-KONTAKTÖRLER VE ROLELER DEĞİŞTİRİLECEKTİR
- 8-KOMPRESÖR VE FAN MOTOR KONTAKTÖRLERİNE TERMİK TAKILACAKTIR
- 9-ÜNİTENİN KONTROL DEVRESİ BAĞLANTILARI YAPILACAK
- 10-ALÇAK-YÜKSEK BASINÇ KOMPRESÖR VE FAN MOTOR TERMİK KORUMALARI TAKILIP BAĞLANTISI YAPILACAKTIR
- 11-SİSTEMİN DRIERİ DEĞİŞTİRİLECEKTİR
- 12-ÜNİTENİN MEKANİK VE ELEKTRİK BAĞLANTILARI YAPILIP SİSTEM ÇALIŞIR ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR
- 13-SİSTEMİN ODA TERMOSTATLARI VE KUMANDA PANELİ YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLECEKTİR.STAR STOP İŞLEMİ KUMANDA ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.
- 14-DEĞİŞEN PARÇALAR 2 YIL GARANTİLİ OLACAKTIR
- 15-İŞ VE İŞÇİ SAĞLIĞI YÜKLENİCİ TARAFINDAN SAĞLANACAKTIR
- 16-MONTAJ,DE MONTAJ ESNASINDA OLUŞACAK BÜTÜN ZARARLAR FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR
- 17-VİNÇ VB ŞEYLERE İHTİYAÇ DUYULDUĞUNDA YÜKLENİCİ TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR
- 18-TAKILACAK OLAN BÜTÜN PARÇALAR YORK SOĞUTMA GRUBUNA VE SİSTEMİN ÜZERİNDE OLAN PARÇALARLA BİRE BİR UYUMLU OLACAKTIR.

**Ferdi BOSTANER**  
Teknik Birim Sorumlusu

